

EpicLog_Scenario_4_19_Oct_2018_15_23_describe.pdf_describe

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SmartHome.SIED2.Measurement.Apparent	847.0	11056.584835264168	20.953531452577604	10868.0888671875	11044.2060546875	11057.7509765625	11069.70361328125	11170.9208984375
SmartHome.SIED2.Measurement.Frequency	847.0	50.01046873180475	0.01675452731951584	49.76199722290039	50.007999420166016	50.0099983215332	50.01399993896485	50.10499954223633
SmartHome.SIED2.Measurement.L1_Current	847.0	15.150943177368452	0.026835596933028803	14.999999046325684	15.149998664855955	15.149998664855955	15.149998664855955	15.69999885559082
SmartHome.SIED2.Measurement.L2_Current	847.0	15.09710595740056	0.02092452869941359	14.749999046325684	15.099998474121094	15.099998474121094	15.099998474121094	15.149998664855955
SmartHome.SIED2.Measurement.L3_Current	847.0	15.23276103626598	0.02580433379836434	15.049999237060549	15.19999885559082	15.249998092651367	15.249998092651367	15.249998092651367
SmartHome.SIED2.Measurement.Power_Factor	847.0	0.999999291499925	8.393030415653612e-06	0.9998999834060668	1.0	1.0	1.0	1.0
SmartHome.SIED2.Measurement.Reactive	847.0	-34.99691990204375	12.488768581581999	-82.67405700683594	-42.3028450012207	-34.98677062988281	-27.76727867126465	90.06256866455078
SmartHome.SIED2.Measurement.Real	847.0	11056.679893880977	20.867129294488965	10867.84765625	11044.25439453125	11057.82421875	11069.70361328125	11170.3662109375
SmartHome.SIED2.Measurement.V1	847.0	242.93909500284207	0.37590501143773586	240.8697052001953	242.70893096923828	242.9409637451172	243.14656829833984	248.47555541992188
SmartHome.SIED2.Measurement.V2	847.0	243.60917474415677	0.394685261942429	237.92323303222656	243.41632080078125	243.61627197265625	243.8313140869141	244.5896453857422
SmartHome.SIED2.Measurement.V3	847.0	242.51904341912748	0.3681045517927752	240.17930603027344	242.31468200683597	242.5146331787109	242.73157501220703	246.82310485839844
SmartHome.SIED2.Measurement.VL1_L2	847.0	421.66089872430035	0.5614582441926796	418.5802612304688	421.2947082519531	421.6965026855469	422.0153045654297	423.3905029296875
SmartHome.SIED2.Measurement.VL2_L3	847.0	421.6781816538841	0.612128990603748	416.7203063964844	421.35130310058594	421.6965026855469	422.0492858886719	423.220703125
SmartHome.SIED2.Measurement.VL3_VL1	847.0	419.4572922887881	0.7494135125122041	415.35455322265625	419.1009216308594	419.447998046875	419.78941345214844	434.0107116699219