

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SmartHome.SIED3.Measurement.Apparent	695.0	3796.2617510678956	489.76924124788775	3429.46435546875	3537.666259765625	3572.236328125	3627.614013671875	5619.107421875
SmartHome.SIED3.Measurement.Frequency	695.0	50.01018738780948	0.006475202701328502	49.97099685668945	50.00600051879883	50.0099983215332	50.01399993896485	50.04100036621094
SmartHome.SIED3.Measurement.L1_Current	695.0	7.248236836632379	0.6615464109533373	6.749999046325684	6.899999141693115	6.97499942779541	7.049999713897705	9.749999046325684
SmartHome.SIED3.Measurement.L2_Current	695.0	3.7358629288433267	0.6809435143993573	3.2249999046325684	3.374999523162842	3.4499995708465576	3.5249998569488525	6.22499942779541
SmartHome.SIED3.Measurement.L3_Current	695.0	4.576510417718682	0.7077415030468532	3.8249998092651367	4.199999809265137	4.274999618530273	4.349999904632568	7.274999141693115
SmartHome.SIED3.Measurement.Power_Factor	695.0	0.9841629358504316	0.01921560920690307	0.9082999229431152	0.9917499125003815	0.9932999014854432	0.9940999150276184	0.9958999156951904
SmartHome.SIED3.Measurement.Reactive	695.0	584.551549634316	467.8483022917891	273.8095397949219	339.4187927246094	358.4514465332031	401.3880920410156	2320.4267578125
SmartHome.SIED3.Measurement.Real	695.0	3726.897232955823	391.6869968123997	3400.236083984375	3514.957275390625	3547.100830078125	3601.681640625	5127.66259765625
SmartHome.SIED3.Measurement.V1	695.0	241.90197966870645	0.26135295491495175	240.79049682617188	241.76575469970703	241.9261016845703	242.08078002929688	242.4429473876953
SmartHome.SIED3.Measurement.V2	695.0	243.58137615395964	0.2489368005134416	242.70704650878903	243.4955596923828	243.65777587890625	243.7445526123047	243.96337890625
SmartHome.SIED3.Measurement.V3	695.0	244.42109868989573	0.33526292165884797	243.04656982421875	244.28594207763672	244.47268676757807	244.6594467163086	245.004638671875
SmartHome.SIED3.Measurement.VL1_L2	695.0	419.7347134157908	0.4697591898914837	417.8785095214844	419.4706115722656	419.7610778808594	420.0818176269531	420.6929931640625
SmartHome.SIED3.Measurement.VL2_L3	695.0	424.6769258128653	0.5439096725141439	422.4209289550781	424.5298461914063	424.7712707519531	425.0410461425781	425.6616516113281
SmartHome.SIED3.Measurement.VL3_VL1	695.0	419.8213998478951	0.43914248830190233	418.1162414550781	419.7309265136719	419.9648132324219	420.0987854003906	420.4250793457031