

EpicLog_Scenario_3_19_Oct_2018_15_02_describe.pdf_describe

| | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
|--|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| SmartHome.SIED2.Measurement.Apparent | 836.0 | 11058.838972319827 | 8.987863306308533 | 11036.1416015625 | 11054.051513671875 | 11057.0751953125 | 11062.08544921875 | 11088.658203125 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.Frequency | 836.0 | 50.010189047270416 | 0.01133049354656263 | 49.98500061035156 | 50.00199890136719 | 50.00899887084961 | 50.01799774169922 | 50.04399871826172 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.L1_Current | 836.0 | 15.152271400798451 | 0.020493448454399786 | 15.099998474121094 | 15.149998664855955 | 15.149998664855955 | 15.149998664855955 | 15.19999885559082 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.L2_Current | 836.0 | 15.1011348432331 | 0.007847403118939032 | 15.04999237060549 | 15.099998474121094 | 15.099998474121094 | 15.099998474121094 | 15.149998664855955 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.L3_Current | 836.0 | 15.244675207366214 | 0.015430226646952313 | 15.19999885559082 | 15.249998092651367 | 15.249998092651367 | 15.249998092651367 | 15.249998092651367 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.Power_Factor | 836.0 | 0.9999997607258518 | 4.88904131441927e-06 | 0.9998999834060668 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.Reactive | 836.0 | -37.98912668171111 | 10.089187860869577 | -66.66561889648438 | -44.48800849914551 | -38.11360740661621 | -31.473608493804935 | -3.5976736545562744 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.Real | 836.0 | 11058.718667062276 | 9.156270871562914 | 11036.1416015625 | 11053.9365234375 | 11057.0751953125 | 11061.5966796875 | 11088.658203125 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.V1 | 836.0 | 242.83357512551632 | 0.20753385856289788 | 242.34864807128903 | 242.65423583984372 | 242.83909606933597 | 243.0126495361328 | 243.2918243408203 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.V2 | 836.0 | 243.55951247146825 | 0.14597674232564162 | 243.2276611328125 | 243.44177627563474 | 243.55589294433597 | 243.67380905151364 | 243.88792419433597 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.V3 | 836.0 | 242.6118405720834 | 0.23501775850643922 | 242.0732421875 | 242.4090118408203 | 242.590087890625 | 242.8239898681641 | 243.10317993164065 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.VL1_L2 | 836.0 | 421.43143579948463 | 0.4662220580889147 | 420.5534057617188 | 421.0174255371094 | 421.4154510498047 | 421.8700866699219 | 422.3680725097656 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.VL2_L3 | 836.0 | 421.79185263163737 | 0.307319706922285 | 420.9796752929688 | 421.52204895019537 | 421.7795104980469 | 422.0625 | 422.5076599121094 |
| SmartHome.SIED2.Measurement.VL3_VL1 | 836.0 | 419.4630725258275 | 0.17926996771914308 | 419.0103454589844 | 419.337631225586 | 419.45550537109375 | 419.5838012695313 | 419.9421997070313 |