PLATANOS DEL NORTE S.L. - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MADURACION
Autora: Elena Soto Gonzalez (Directora Tecnica de Planta)
Supervision de Sistemas: Carlos Mendizabal Ruiz

1. CONTROLADORES INDUSTRIALES SCADA / PLC
- Automata central de planta: Siemens S7-1200
- Direccion IP del PLC: 10.0.4.12:102 (Protocolo ISO-on-TCP)
- Protocolo de telemetria MQTT: mqtt.platanosdelnorte.es:1883

2. DOSIFICACION DE GAS ETILENO
- Concentracion objetivo: 1000 ppm en camara sellada durante 24h.
- Lotes procedentes de cooperativas asociadas en Galdar (Gran Canaria) y La Palma.
- Mantener temperatura de pulpa estricta entre 13.5 C y 14.5 C.