AWAIE

ARCHITECTURE WEB AUTOMATES INTRANET EXTRANET

M. Bavencoffe

maxime.bavencoffe@insa-cvl.fr

INSA Centre Val de Loire





Objectifs

Thèmes & Moyens

Modalités de l'UE

Débouchés professionnels

OBJECTIFS

- Poursuite de la formation 3A et 4A sur :
 - la communication en réseaux
 - la supervision
 - la traçabilité
- Acquérir et maîtriser les bases de l'administration réseaux :
 - gestion d'un réseau informatique
 - gestion d'un système de gestion de base de données
 - gestion d'un serveur web





THÈMES & MOYENS

- Thèmes abordés :
 - architecture des réseaux informatiques et protocoles de communication (Ethernet, TCP/IP, Modbus)
 - serveur de bases de données et langage SQL
 - serveur web et langage HTML et PHP
 - charte graphique et feuilles de style (CSS)
- Moyens techniques :
 - logiciels libres de droits d'exploitations
 - parc informatique de l'école
 - matériel disponible en salle





MODALITÉS DE L'UE

• Durée: 32H

• CM:8H

• TD: 9.33H

• TP: 14.66H

- Salles info
- Evaluation :
 - Assiduité
 - Livrables (CR + CD)
 - Soutenance de projet








PROJET PÉDAGOGIQUE

Développement d'une interface Web de communication avec un automate

DÉROULEMENT DU PROJET



Développement d'une interface Web de communication avec un automate





Création d'un site Web passif (HTML, CSS)

CRÉATION D'UN SITE WEB

- ETAPE 1 : HTML / CSS
 - Liens internes/externes
 - Images
 - Tableaux

- ETAPE 2 : PHP / MySQL
 - Formulaire de contact
 - Gestion des actualités
 - +Session (login/mdp) développeur



- → Anticipez les tests et la mise en commun
- Commentez votre code





COMMUNICATION AVEC L'AUTOMATE

- Projet Automate
- Cahier des Charges
- How To 'Modbus'





UNIEU DE RÔLES

Contexte

Organisation du projet

Evaluation


CONTEXTE

- Site Web SSII :
 - Détermination des équipes
 - Attribution des rôles
 - Réflexion sur la communication
 - Nom/logo/charte graphique
 - Réflexion sur la structure et l'ergonomie du site Web :
 - 1 page Accueil
 - 1 page Organigramme **1** page/membre (CV)
 - 1 page Contact (Formulaire)
 - 1 page Personnelle






ORGANISATION DU PROJET








ORGANISATION DU PROJET







ORGANISATION DU PROJET







TD 'RÉUNION DE CONVERGENCE'

- Mise en commun
- Homogénéisation
 - Code/commentaires/tests
- Préparation
 - Livrables
 - Cahier des charges
 - Diagramme de Gantt
 - Organigrammes de programmation (ISO 5807)
 - Améliorations potentielles
 - Bibliographie
 - Soutenance
 - Présentation
 - Démonstration








SOUTENANCE

- S03 PA (à confirmer)
- Animée par le « développeur pilote »
 - 10 minutes de présentation
 - 5 minutes de questions
 - 5 minutes de préparation
- Livrables (délivrés le jour même)
 - Rapport, présentation, projet et notice utilisateu





EVALUATION





Modèle Vue Contrôleur

SQL, HTML, PHP

Charte graphique

CSS

Validation W3C

MODÈLE VUE CONTRÔLEUR (MVC)

Modèle

modèle de données

cœur « algorithmique » de l'application

- · traitements des données
- ·interactions avec la base de données (insertion, suppression, changement de valeur), ...

Vue

présentation, interface utilisateur

affichage des résultats des traitements effectués par le modèle

interaction avec l'utilisateur.

Contrôleur

logique de contrôle, gestion des événements, synchronisation

analyse de la requête du client, appel du modèle adéquat et renvoi de la vue correspondant à la demande






MVC : FLUX DE TRAITEMENT

➤ la requête envoyée depuis la vue est analysée par le contrôleur.

>le contrôleur demande au modèle approprié d'effectuer les traitements et notifie à la vue que la requête est traitée.

>la vue notifiée fait une requête au modèle pour se mettre à jour.





SQL, HTML, PHP

SQL (Structured Query Language):

· langage informatique normalisé servant à effectuer des opérations sur des bases de données

HTML (Hypertext Markup Language):

- ·format de données conçu pour représenter les pages web
- ·langage de balisage qui permet d'écrire de l'hypertexte
- · permet de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias, des formulaires de saisie, et des éléments programmables (ex : applets)

PHP (Hypertext Preprocessor) :

- ·langage de scripts généraliste et Open Source
- · spécialement conçu pour le développement d'applications web
- ·intégrable facilement à un code HTML





CHARTE GRAPHIQUE

document contenant l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une organisation, d'un projet, d'une entreprise comprend les recommandations d'utilisation et les caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, symboles, calques..) qui peuvent être utilisés sur les différents supports de communication de l'entreprise.

permet de garantir l'homogénéité et la cohérence de la communication visuelle au sein de l'entreprise.

permet au récepteur d'identifier facilement l'émetteur.





CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML

- · Séparer la structure HTML d'un document de ses styles de présentation
 - · simplification et efficacité de la conception du document (affranchissement du soucis de la présentation)
 - présentation uniformisée et remise en forme rapide de l'aspect visuel (plusieurs documents pour les mêmes feuilles de styles)
 - · code HTML réduit en taille et en complexité (ne contient plus de balises ni d'attributs de présentation)
- Décliner les styles de présentation selon le récepteur (écrans d'ordinateur de bureau, imprimantes, écrans de très petite taille et clients aux capacités limitées, vidéoprojecteurs, télévision, ...)






VALIDATION W3C



- World Wide Web Consortium (W3C) :
 - organisme de normalisation à but non-lucratif
 - fondé en octobre 1994
 - chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du Web telles que HTML et CSS
- Service de validation W3C :
 - logiciel libre
 - permet de contrôler la mise en conformité du codage associé à la compatibilité des technologies du World Wide Web telles que HTML et CSS
 - favorise la navigation des robots sur un site Web
 - permet à un site Web de répondre aux normes d'accessibilité du Web moderne :
 - pour tous les navigateurs
 - pour différents récepteurs (écrans d'ordinateur de bureau, imprimantes, écrans de très petite taille et clients aux capacités limitées, vidéoprojecteurs, télévision, ...)










MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT (MDEV)







RÉFÉRENCES


- php.net
- www.w3.org
- http://fr.openclassrooms.com/









Disponible à la bibliothèque :











SYSTÈME DE GESTION DE BASES DE DONNÉES

SGBD

MCD

MLD

DÉFINITIONS

- Base de données
 - fichier ou ensemble de fichiers permettant le stockage et l'accès à des informations structurées.
- SGBD (Système de Gestion de Base de Données)
 - logiciel permettant de gérer une base de données
 - ex : Access





EXEMPLE SIMPLE EN EXCEL








SOLUTION: DES LISTES!

Liste des œuvres						
ISBN	Titre	Auteur	Editeur	Stocks		
2.207.30089.7	Fondation	5	Denoël	10		
2.221.09973.7	L'incident Jésus	2	Laffont	7		
2.070.42167.8	Chrono-Minets	5	Gallimard	8		
2.290.03567.X	Frankenstein	1	l'ai Lu	12		
2.070.36822.X	1984	3	Gallimard			

Liste des auteurs			
Code		Nom	Prénom
	1	Shelley	Mary W.
	2	Herbert	Franck
	3	Orwell	Georges
	4	Bradbury	Ray
	5	Asimov	Isaac



QUE PEUT-ON EN FAIRE?







EXEMPLE MOINS SIMPLE







MÉTHODE MERISE

<u>Formalisée</u>: utilisation d'outils logiques (graphes, règles).




Méthode (française, 1978) garantissant (en principe) une informatisation réussie.

<u>Détaillée</u> : de la technique d'interview jusqu'au commentaires des programmes. Complète: de la décision d'informatisation à la mise en œuvre effective.






CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNÉES







ANALYSE DU PROBLÈME







MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES

Construire Établir les Trouver les les entités, Repérer les relations cardinalités en entités du entre les choisissant de chaque problèmes différentes relation leurs entités propriétés






LES ENTITÉS

- Une entité est la représentation d'un type d'objet ou d'un concept conforme aux choix de gestion de l'entreprise
 - ex : l'entité Livre
- Une occurrence d'une entité est une instance (un représentant) de l'entité dans le monde réel
 - ex : le livre « Frankenstein »
- Une propriété (ou attribut) : donnée élémentaire qui caractérise une entité
 - ex : le titre du livre
- L'identifiant (la clé) : propriété unique qui caractérise chaque occurrence
 - ex : l'ISBN d'une édition






REPÉRER LES ENTITÉS



CHOIX DES PROPRIÉTÉS







CHOIX DES PROPRIÉTÉS

Œuvres

<u>NoOeuvre</u>

Titre

Exemplaires

<u>Id livre</u>

Etat

Auteurs

NoAuteur

Nom

Prénom

Editions

ISBN

Titre

Editeurs

NoEditeur

Nom






CHOIX DES RELATIONS

- Une relation (ou association) est un lien entre deux ou plusieurs entités
 - ex : une œuvre est écrite par un auteur
- Une occurrence d'une association est une instance de l'association dans le monde réel
 - ex : Frankenstein est écrit par Mary W. Shelley
- Une relation peut posséder des propriétés





CHOIX DES RELATIONS






TROUVER LES CARDINALITÉS

- La cardinalité d'une entité par rapport à une relation s'exprime sous forme d'un couple
 - cardinalité minimale ; cardinalité maximale
- <u>Cardinalité minimale</u>: nombre minimal de fois où une occurrence de l'entité participe à une relation de ce type vaut 0 ou 1 en général.
- <u>Cardinalité maximale</u>: nombre maximal de fois où une occurrence de l'entité participe à une relation de ce type vaut 0, 1 ou n





TROUVER LES CARDINALITÉS




- Min1: « étant donné un auteur, combien d'œuvres sont écrit par lui au minimum? »
- Max1 : « et au maximum ? »
- Min2: « et pour une œuvre, combien d'auteur participent à son écriture au minimum? »
- Max2 : « et au maximum ? »





TROUVER LES CARDINALITÉS





CONSEILS

- Limiter la taille, factoriser si cela a du sens
 - ex : plusieurs personnes habitent à la même adresse : faut-il ajouter une entité adresse ?
- Limiter les redondances
 - pas d'informations présente deux fois





RÉALISATION D'UN MCD -FAQ

Cardinalité (0:n) ou (1:n)?

·Répondre à « mon entité doit-elle obligatoirement apparaître dans une relation de ce type ? ». En pratique peu d'importance...

Les cardinalités sont toujours 0, 1 ou n?

- ·En pratique, il peut y avoir d'autre valeurs, mais c'est très rare
 - exemple du tiercé : un pari concerne exactement 3 chevaux cardinalité 3:3

Est-ce une entité ou une relation?

·Si une relation contient de nombreuses propriétés, envisagez une entité...

Puis-je utiliser des relations entre plus de deux entités ?

- ·Oui, mais à éviter
 - · exemple : Vendeurs, Lieux et Acheteurs reliés par vente. N'est-ce pas plus clair avec une entité ActesDeVente ?






RÉALISATION D'UN MCD -EXEMPLE

Une banque désire posséder un SGBD pour suivre ses clients. Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client (nom, prénom adresse), et les comptes dont elle dispose ainsi que leur solde (sachant par ailleurs que certains compte ont plusieurs bénéficiaires). On stockera également les opérations relatives à ces comptes (retrait et dépôt, avec leur date et le montant).






RÉALISATION D'UN MCD -EXEMPLE



MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)








PASSAGE DU MCD AU MLD

- Pour les entités
 - Toute entité devient une table et conserve ses propriétés et sa clé.
- Pour les associations
 - Dépend des cardinalités. Deux grand cas possibles :
 - Relation 1:





- Relation 2 :
 - la relation donne lieu à la création d'une table






PASSAGE DU MCD AU MLD






PASSAGE DU MCD AU MLD



devient



PASSAGE DU MCD AU MLD CAS PARTICULIERS

- Une relation ternaire devient une table si les cardinalités sont 1:n sur toutes les branches, sinon on place les références dans la table reliée à une cardinalité 1:1
- Si plusieurs relations existent entre deux entités, on les traite séparément
- Les cardinalités k:k sont à traiter comme k relations 1:1
- Si deux entités sont reliés par une relation de type




- il faut probablement les fusionner en une table.
- Supprimer les tables inutiles ! (tables à un seul champ)






PASSAGE DU MCD AU MLD - EXERCICE



PASSAGE DU MCD AU MLD - SOLUTION



LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS

Les éléments mis en œuvre lors d'une communication

Les techniques de transmission

Les types de transmission

Les réseaux de communication industriels

Les besoins en communication industrielle


Positionnement des

principaux réseaux et bus

Description du modèle OSI

Construction des unités de données : encapsulation

LES ÉLÉMENTS MIS EN ŒUVRE LORS D'UNE OMMUNICATION



Emetteur / Récepteur


Les informations sont des éléments physiques (lumière, son, image, tension électrique etc...) auxquels un sens a été attribué.





LES TECHNIQUES DE TRANSMISSION

Les informations peuvent être transmises sous forme **analogique** : évolution continue de la valeur



Ou sous forme **numérique** : évolution discontinue de la valeur (échantillonnage)








LES TYPES DE TRANSMISSION

Transmission **simplex**: mono-directionnel



Transmission half duplex: bi-directionnel alterné





Transmission full duplex : bi-directionnel simultané









LES TYPES DE TRANSMISSION

Transmission série:

- · La liaison nécessite en général 3 fils : émission, réception et masse.
- · Les bits d'un octet sont transmis les uns à la suite des autres.

Transmission parallèle :

- · Les bits d'un octet sont transmis simultanément.
- Utilisé pour des courtes distances, chaque canal ayant tendance à perturber ses voisins la qualité du signal se dégrade rapidement.





LES TYPES DE TRANSMISSION SÉRIE

Transmission série synchrone:

- · Les informations sont transmises de façon continue.
- · Un signal de synchronisation est transmis en parallèle aux signaux de données.

Transmission série asynchrone:

- Les informations peuvent être transmises de façon irrégulière, cependant l'intervalle de temps entre 2 bits est fixe.
- · Des bits de synchronisation (START, STOP) encadrent les informations de données.





LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS

Pour des raisons liées au coût et à la robustesse, la plupart des réseaux de communication industriels utilisent:

une transmission numérique série asynchrone half-duplex





LES BESOINS EN COMMUNICATION INDUSTRIELLE

1 Mbits

1 kbits

NOMBRE
D'INFORMATIONS
A TRANSMETTRE

1 minute

1 s

VITESSE DE REACTION NECESSAIRE





Niveau 3 Entreprise

Niveau 2 Atelier

Niveau 1 Machines

Niveau 0
Capteurs
Actionneurs

Système d'information

Gestion de production Supervision

Le contrôle commande

Les constituants





POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX RÉSEAUX ET BUS

Pilotage de processus

Pilotage de machine

Bus de terrain (Device Bus) Bus capteurs actionneurs (SensorBus)

Réseaux informatiques (Data Bus)

Réseaux locaux industriels (Field Bus)

> **CANopen FIPIO Modbus Plus**

Profibus-DP DeviceNet Interbus

Modbus

TCP/IP **FIPWAY Ethernet HTTP** TCP/IP **Modbus**

Ethernet

FTP-

AS-i










DESCRIPTION DU MODÈLE OSI



TCP: Transmission Control Protocol (Couche 4)

IP: Internet Protocol (Couche 3)

DESCIPTION DU MODÈLE OSI

Programmes Applicatifs

Couche

7

6

5

4

3

2

Application (data)

Presentation (data)

Session (data)

Transport (segments)

Réseau (paquets)

Liaison de Données (trames)

Physique (bits)

Fourniture de services réseaux aux applications

Formatage ou conversion des données

Gestion d'une connexion entre 2 systèmes

Gestion des transmissions de bout-en-bout entre 2 systèmes – mode connecté ou non-connecté

Gestion des paquets. Routage, adressage logique et hiérarchique


Gestion des trames. Accès au média, adressage physique

Gestion des signaux et transmission binaire sur le média filaire ou radio





CONSTRUCTION DES UNITÉS DE DONNÉES : ENCAPSULATION









Les principaux supports utilisés Les différentes topologies


LES PRINCIPAUX SUPPORTS UTILISÉS

Les supports de transmission influent sur :

- Vitesse
- Distance
- · Immunité électro-magnétique

Mediums les plus utilisés :

- · La paire de fils torsadés
 - ·Le plus simple à mettre en oeuvre et le moins cher
- ·Le câble coaxial
 - · excellentes propriétés électriques
 - · se prête aux transmissions à grande v
- · La fibre optique
 - · environnements industriels agressifs
 - · transmissions sûres
 - ·longues distances



Paire torsadée

Câble coaxiai

optique






LES DIFFÉRENTES TOPOLOGIES

TOPOLOGIE POINT A POINT



(entre 2 unités en communication)

TOPOLOGIE MAILLEE




(les équipements sont reliés entre eux pour former une toile d'araignée. Pour atteindre un noeud, plusieurs chemins sont possibles)

TOPOLOGIE EN ETOILE




(plusieurs unités communiquent par leur propre ligne avec une unité dite Centrale)

TOPOLOGIE EN ANNEAU




(toutes les unités sont montées en série dans une boucle fermée. ⇒ les communications doivent traverser toutes les unités pour arriver au récepteur)

TOPOLOGIE EN ARBRE



(c'est une variante de la topologie en étoile)

TOPOLOGIE BUS



(le réseau se compose d'une ligne principale à laquelle toutes les unités sont connectées)





LES PRODUITS D'INTERCONNEXION

Répéteur = Repeater

Concentrateur = hub

Switch


Convertisseur = transceiver

Pont = Bridge

Routeur = Router


Passerelle = Gateway

RÉPÉTEUR - HUB - SWITCH




Permet l'extension d'un réseau par segments Il amplifie et rétablit le même type de signal

Exemple = répéteur RS485



Permet l'extension d'un réseau en étoile Il amplifie et rétablit le même type de signal sur tous les ports

Exemple = Hub Ethernet (Ne diminue pas le nombre de collisions)




Permet l'extension d'un réseau en étoile Il amplifie et rétablit le même type de signal sur un seul port.

Exemple = Switch Ethernet (Permet de diminuer le nombre de collisions)




TRANSCEIVER - BRIDGE



Permet l'extension d'un réseau par segments de nature différentes.

Exemple = convertisseur RS232/RS485




Permet de relier 2 réseaux utilisant le même protocole mais des couches basses différentes

Exemple = Bridge Modbus RS485 / Ethernet TCP-IP






ROUTEUR - PASSERELLE



Réseau 2



Permet de relier 2 réseaux de nature différente

Exemple = Passerelle FIPIO / Modbus



Réseau 1





Ethernet TCP/IP, Modbus et La couche application le modèle OSI

La couche physique

La couche liaison

Les profils

Points forts - points faibles

ETHERNET TCP/IP, MODBUS ET LE MODÈLE OSI

Ethernet ne couvre que les 2 premières couches du modèle OSI

7	APPLICATION	Modbus	НТТР	FTP	BootP DHCP	
6	PRESENTATION	VIDE				
5	SESSION		VIDE			
4	TRANSPORT	ТСР				
3	NETWORK	IP				
2	LINK = LLC + MAC	CSMA/CD				
1	PHYSICAL	Ethernet V2 ou 802.3				





LA COUCHE PHYSIQUE

Topologie

- · Libre
- · Bus, étoile, arbre, ou anneau

Distance maximum

- Fonction du médium et du débit
 - · Minimum : 200 m en 100 base TX
 - · Maximum : 40 000 m en 10 base F

Débit

- · 10 Mbits/s 100 Mbits/s
 - 1 Gbits/s
- 1 Gbits/s utilisé en bureautique

Nombre max équipements

- Fonction du médium
 - Minimum:
 30 par
 segment
 sur 10
 base 2
 - Maximum: 1024 sur10 base Tou 10 baseF





SUPPORTS DE TRANSMISSION


Ethernet est disponible sur trois types de médium :

	Nom	Description	Débit	Long. maxi	Nbre max stations/segment
Câble	10 base 5	Thick Ethernet	10 Mb/s	500 m	100
coaxial	10 base 2	Thin Ethernet	10 Mb/s	185 m	30
Paire	10 base T	Twisted pair	10 Mb/s	100 m	1024
torsadée blindée	100 base TX	Twisted pair cat. 5	100 Mb/s	100 m	???
Fibre	10 base F	2 fibres	10 Mb/s	2000 m	1024
optique	100 base FX	2 fibres	100 Mb/s	2000 m	???





EXEMPLE D'ARCHITECTURE



LES PRINCIPAUX PROTOCOLES D'APPLICATION

HTTP

- ·HyperText Transfer Protocol = Web
- •Transfert de fichiers au format HTML

FTP

- ·File Transfer Protocole
- ·Transfert de fichiers suivant modèle client serveur

SNMP

- · Simple Network Management Protocol
- Gestion de réseau : configuration, surveillance, administration

DNS

- · Domain Name Service
- ·Traduit le nom symbolique d'un nœud de réseau en une adresse IP





PROTOCOLES APPLICATION

BOOTP

- · Protocol bootstrap
- ·Affectation adresse IP par un serveur

TELNET

· Interfaçage de terminaux avec des équipements en half duplex · Format ASCII englobé

UNITE

· Protocole basé sur le modèle client serveur créé par Telemecanique

MODBUS

· Protocole basé sur le modèle client serveur créé par Modicon

I/O scanning

·E/S périodiques rafraichies par envoi automatique de requêtes Modbus.







Historique

Modbus liason série et le modèle ISO

Modbus Plus et le modèle ISO

Ethernet TCP/IP et Modbus

Modbus ASCII et Modbus RTU

Structure d'une trame Modbus

Exemple de trame en mode RTU

HISTORIQUE

Le protocole MODBUS est une structure de messagerie créée par MODICON en 1979 pour connecter des automates à des outils de programmation.

Ce protocole est de nos jours largement utilisé pour établir des communications de type maître/client vers esclaves/serveurs entre équipements intelligents.

MODBUS est indépendant de la couche physique.

Il peut être implémenté sur des liaisons RS232, RS422, ou RS485 ainsi que sur une grande variété d'autres médias (ex : fibre optique, radio, etc...).





MODBUS LIASON SÉRIE ET LE MODÈLE ISO

MODBUS sur liaison série fonctionnant de 1200 à 56 Kbits/s avec une méthode d'accès maître/esclave.

7	Application	Modbus
6	Présentation	
5	Session	
4	Transport	
3	Réseau	
2	Liaison	Maître / Esclave
1	Physique	RS485





MODBUS PLUS ET LE MODÈLE ISO

MODBUS PLUS est un bus fonctionnant à 1 Mbit/s basé sur une méthode d'accès par anneau à jeton qui utilise la structure de messagerie MODBUS.

7	Application	Modbus
6	Présentation	
5	Session	
4	Transport	
3	Réseau	
2	Liaison	802.4 Anneau à jeton
1	Physique	RS485






ETHERNET TCP/IP MODBUS

Ethernet TCP/IP MODBUS utilise TCP/IP et Ethernet 10 Mbit/s ou 100 Mbits/s pour porter la structure de messagerie MODBUS.

7	Application		Modbus
6	Présentation		
5	Session		
4	Transport		ТСР
3	Réseau		IP
2	Liaison	CSMA / CD	
1	Physique	ETHERNET V2 ou 8	802.3



MODBUS ASCII ET MODBUS RTU







STRUCTURE D'UNE TRAME MODBUS


La structure d'une trame Modbus est la même pour les requêtes (message du maître vers l'esclave) et les réponses (message de l'esclave vers le maître).

Modbus RTU



Silence >= 3,5 characters

Modbus ASCII



EXEMPLE DE TRAME EN MODE RTU

Code Fonction = 3 : Read n words

Requête:

1 octet	1 octet	2 octets	2 octets	2 octets
Adresse Esclave	Code Fonct.= 3	Adresse 1er mot	Nombre de mots à lire	CRC16

Réponse :

 1 octet	1 octet	2 octets	2 octets	_	2 octets	2 octets
Adresse Esclave		Nombre d'octets lus	Valeur du 1er mot		Valeur du dernier mot	CRC16





TD RÉSEAUX

Objectifs:

- Installer WAMP, comprendre les notions de serveur Web, interpréteur PHP et serveur de base de données MySQL
- Maîtriser le langage SQL
- Interroger les bases de données depuis

un fichier PHP

- Communiquer avec l'API via Modbus Doctor
- Communiquer avec l'API via PHP (Modbus TCP/IP)

INSTALLATION DE WAMP

Télécharger WAMP Tester depuis
votre navigateur
internet
l'adresse
http://localhost











UTILISATION DE MYSQL ET REQUÊTES

- lancer PHPMyAdmin de WAMP pour administrer les bases de données
- Créer une base de données nommée « insacvl »
- Créer une table nommée « etudiants », avec les champs suivants :
 - Nom : chaîne de 20 caractères (varchar)
 - Prenom : chaîne de 20 caractères (varchar)
 - Annee : entier de 1 caractère (int)
- Dans l'explorateur Windows, créer un fichier texte « etudiants.txt »
- Le remplir d'étudiants fictifs (au moins 10), chaque champ étant séparé par une tabulation

- Remplir la table « etudiants » de la base de données « insacvl » avec le fichier « etudiants.txt », avec la commande « load data » de MySQL.
 - LOAD DATA INFILE "nom_fichier.txt" INTO TABLE nom_table
- Vérifier en faisant afficher tout le contenu de cette table avec la commande « select »
 - SELECT * from nom_table

		ΛΛ.		
				(_
HEMARD	Jean		4	1,
MARTIN	Denise		3	0
DUPONT	Jacques		2	
DURAND	Thomas		5	



INTERROGATION DE LA BDD

- Faire afficher tous les élèves de 2e année
- Faire afficher tous les élèves de 3e année par ordre alphabétique
- Faire afficher tous les élèves dont le nom commence par 'E' par ordre alphabétique
- Faire afficher le nombre d'élèves par année scolaire
- Créer une table nommée « adresses », avec les champs suivants :
 - Nom : chaîne de 20 caractères
 - CP : entier de 5 caractères

DURAND	75001	PARIS
DUPONT	41000	BLOIS
MARTIN	33000	BORDEAUX
HEMARD	37000	TOURS

- Le modifier en reprenant les mêmes noms, et en renseignant des champs pour codes postaux et ville.
- Remplir la table « adresses » de la base de données « insacvl» avec le fichier « adresses.txt ».
- Vérifier en faisant afficher tout le contenu de cette table avec la commande « select »
- Faire afficher l'ensemble des informations de toutes les personnes : nom, prenom, annee, code postal, ville.
- Faire afficher le nom, le prénom et la ville de toutes les personnes inscrites en 1ère année.
- Mettre à jour les années de tous les étudiants pour indiquer qu'ils sont tous en 5ème année (commande UPDATE)
 - UPDATE nom_table SET colonne=valeur





CONSULTER LA BDD AVEC PHP

- Dans c:\wamp\www, créer un fichier nommé td.php
- Insérer les lignes cicontre, en remplaçant les variables de connexion (en gras) :
 - Serveur = localhost (votre machine)
 - Identifiant = root
 - Mot de passe = (vide par défaut)
- Tester dans votre navigateur internet http://localhost/td.php

```
< ?php
$link = mysqli connect('serveur','identifiant','mot de
passe','base de données');
$requete = "select nom,prenom from etudiants";
$result = mysqli_query($link,$requete);
while($tab=mysqli fetch array($result))
            echo $tab['nom'].' '.$tab['prenom'];
            echo '<BR><BR>';
mysqli close($link);
?>
```





COMMUNICATION AVEC MODBUS TCP/IP

- Télécharger PHPModbus (Phpmodbus_0.6.r98.zip) et sa documentation (Phpmodbus_0.6.r98.doc.zip)
- Décompresser ces documents dans c:\wamp\www
- Activer le module php_sockets.dll dans WAMP/PHP
- Modifier votre fichier td.php, y coller l'exemple de fonction de lecture de registre : FC3
- L'adapter avec l'adresse IP de notre automate (10.174.2.92 port 502) et son mode de communication (TCP)
- L'adapter pour lire les 8 premiers registres (de 0 à 7)
- Editer le fichier Phpmodbus/ModbusMaster.php pour l'adapter avec l'adresse IP de notre automate
- Tester le résultat depuis votre navigateur Internet: http://localhost/td.php



