4 7	
4111	173311

PI	ROCIMART ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO F-MT	O-03
Fecha	de programación	
	de ejecución	
	-	
Nombre de quien ejecutó Área: Equipo		
Obser	vaciones:	
	<del></del>	
<b>V</b> =	Se encuentra en buen estado. <b>X</b> = Requiere reparación.	
O	Se encontro mal y se reparó. $N/A = No aplica este punto a este equipo.$	
MP-01	Transmision de potencia mecanica (Equipo andando)	
	El amperaje del motor es maximo el declarado en la placa	
	La proteccion contra sobrecarga esta de acuerdo a la placa del motor	
	Los baleros del motor suenan bien con el estetoscopio (o desarmador largo)	
	El motor tiene su ventilador y guarda	
	Cople mecanico se ve en buen estado.	
	Las bandas se ven bien tensas y en buen estado.	
	Las poleas no se escuchan flojas ni se ven desalineadas	
	El reductor no presenta fugas de aceite/grasa	
	Los baleros y engranajes del reductor suenan bien.	
	Los sprokets y cadena no se ven resecos, sebrinquen o esten corridos.	
	El anclaje del conjunto se ve en buen estado y apretado.	
	Las guardas de proteccion estan correctamente fijas en su lugar	
MP-02	Transmision de potencia mecanica (Equipo parado)	
	Limpieza y reapriete de terminales y platinos del contactor del motor	
	Limpieza y reapriete de terminales del relevador de sobrecarga del motor	
1	Ajuste del relevador de sobrecarga (electronico) o cambio de elementos de acuerdo al	

Cambio de baleros del motor, verificar su ajuste en cajas y flecha.

Verificar que el cople ajuste bien a las flechas y este en buen estado.

Alinear poleas y verificar su correcto ajuste a las flechas.

amperaje del motor

Cambio de bandas de ser necesario.

di	
Ш	P))).
щ	
-	

Fecha	de programación	
Fecha	de ejecución	
	ore de quien ejecutó	
,		
	Equipo	
Obser	vaciones:	
<b>v</b> =	Se encuentra en buen estado. $\mathbf{X} = \mathbf{Requiere}$ reparación.	
<b>X</b> >=	Se encontro mal y se reparó. <b>N/A</b> = No aplica este punto a este equipo.	
	Cambio del elemento flexible del cople de ser necesario.	
	Verificar ausencia de juego radial, axial y angular de ambas flechas del reductor.	
	Cambio de baleros del reductor, de ser necesario.	
	Verificar el correcto ajuste de los sprokets a las flechas y sin excesivo desgaste de los dientes.	
	Verificar que la cadena no tenga excesiva elongasion.	
	Anclar y fijar correctamente todos los elementos	
	Fijar correctamente las guardas de proteccion al igual que el ventilador del motor	
NAR 12		
MP=14	Elevador de cangilones (equipo andando)	
	Verificar que no esten desalineados los cangilones.  Verificar que los eslabones de las cadenas tengan sus candados	
	Verificar que no tenga cangilones flojos, desoldados o chuecos.  Verificar que las guias y rieles esten fijados correctamente.	
MP-15	Elevador de cangilones (equipo parado)	_
1011 13	Reapriete de canguilones	1
	Cambio de guias de nylamid.	
MP-16	Mesa de rodillos (equipo andando)	
	Verificar que los rodillos, sus baleros, guias y cadena esten en buen estado.	
MP-17	Mesa de rodillos (equipo parado)	<u> </u>
	Cambio de rodillos, baleros, flechas, guias, cadena, de ser necesario.	
MP-18	BOE (equipo andando)	

di	
Ш	P))).
щ	
-	

Fecha de programación		
Fecha de ejecución		
Manufactura de la Caractera de C		
Área:	Equipo	
Observaciones:		
<b>V</b> = Se encuentra en buen estado.	<b>X</b> = Requiere reparación.	
Se encontro mal y se reparó.	<b>N/A</b> = No aplica este punto a este equipo.	

	Verificar con Tecnicos de Brown que se este ejecutando el MP	
MP-19	Extractor Brown (equipo andando)	
	Verificar con Tecnicos de Brown que se este ejecutando el MP	
MP-20	Equipo de filtrado (equipo andando)	
	Verificar que las chumaceras no esten calientes y giren correctamente	
	Verificar que el cuerpo no presente fugas de producto.	
MP-21	Equipo de filtrado (equipo parado)	
	Cambio de chumaceras.	
	Verificar que las paletas o helicoi no presente desgaste o filos. Reparar de ser necesario.	
	Verificar que la malla no presente daños, reparar de ser necesario.	
MP-22	Tablero electrico (equipo andando)	
	Verificar que este identificado el voltaje en la puerta.	
	Verificar que la puerta cierre correctamente.	
	Verificar que funcionen las lamparas indicadoras, botones y paros de emergencia y esten identificadas.	
	Verificar que no tenga suciedad y no ingresen liquidos/polvo	
MP-23	Tablero electrico (equipo parado)	
	Limpiar y reapretar terminales	
	Limpiar tsblero electrico.	
MP-24	Compresor de amoniaco (equipo andando)	
	Verificar asencia de fugas	
	Verificar que actue la proteccion por baja/alta presion	

aff	
Ш	اللطا
=	

Fecha	de programación		
Fecha	de ejecución		
	re de quien ejecutó		
Área: Equipo			
Obser	vaciones:		
<b>V</b> =	Se encuentra en buen estado. $\mathbf{X} = \mathbf{Requiere}$ reparación.		
\ <b>€</b>	Se encontro mal y se reparó. $N/A = No aplica este punto a este equipo.$		
MP-25	Condensador de amoniaco (equipo parado)		
	Verificar ausencia de fugas.		
	Limpieza mecanica del serpentin		
MP-26	7 7 7 7 7		
	Verificar ausencia de fugas		
NAD 27	Eliminar instalaciones obsoletas y sin uso		
MP-27	Lineas de alimentacion electrica  Verificar ausencia de cableado expuesto		
	Verificar la correcta puesta a tierra de la estructura		
	Eliminar instalaciones obsoletas y sin uso		
MP-28	Alumbrado		
	Verificar intensidad de alumbrado con luxometro de acuerdo a la norma (antes del		
	mantenimiento)		
	Limpieza de luminarias.		
MP-29	Transformador (equipo andando)		
	Verificar a oido que no "zumben" los fusibles de alta tension		
	Verificar con termometro laser que no exceda la temperatura nominal		
	Verificar visualmente que no tenga conexiones flameadas		
	Verificar visualmente que los apartarrayos esten en buen estado		
	Verificar visualmente que no presente fugas de aceite.		
MD-20	Transformador (equipo parado)		

Desenergizar y aislar el equipo y lineas de alimentacion. Aterrizar.

aff	
Ш	اللطا
=	

Fecha	de programación	
Fecha	de ejecución	
	ore de quien ejecutó	
Area:_	Equipo	
Obser	rvaciones:	
<b>v</b> =	Se encuentra en buen estado. <b>X</b> = Requiere reparación.	
<del>-</del>	Se encontro mal y se reparó.  N/A = No aplica este punto a este equipo.	
$\mathbf{O}$	Tey A = No aprica este punto a este equipo.	
	Limpieza de fusibles, aisladores, herrajes, interruprores, cuchillas y canillas.	
	Reapriete de terminales, aisladores y herrajes.  Sacar muestra de aceite y analizarla por organismo certificado.	
N/D_21	Evaluacion del resultado y mejora del sistema de Mtto Pvo	
IVIP-31	Si no se alcanza el objetivo de tiempo muerto. Elaborar el pareto de tiempo muerto por	
	falla de equipo y seleccionar los equipos con el 20% del total del tiempo muerto.	
	Analizar causas y ejecutar correcciones.	
	Si no se alcanza el objetivo de tiempo mueto. Elaborar el pareto de fallas del equipo	
	seleccionado en el paso anterior y seleccionar las fallas que representan el 20% del	
	tiempo muerto de cada equipo. Analizar causas y ejecutar correcciones.	
	Definir las nuevas actividades/frecuencias/materiales/entrenamiento para evitar los	
	tipos de falla de cada equipo y modificar el plan de Mtto Pvo. En caso de detectarse necesidades.	
	necesiadaes.	
	Modificar el listado de equipo de acuerdo a altas y bajas del mismo.	
MP-32	Lavadora de cepillos (equipo andando)	
	Verificar que todos los cepillos giren y esten en buen estado.	
	Verificar que las lineas de jabon bañen la fruta correctamente.	
MP-33	Lavadora de cepillos (equipo parado)	
	Cambio de chimaceras y rodillos dañados	
MP-34	Sizer (Equipo andando)	

Verificar que los rodillos giren en toda su longitud y sentido correcto

Δĺ	
ш	اللطاا
	سنسال
~	

<b>P</b>	ROC	IMART O	RDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	F-MTO-03	
Fecha	de p	rogramación			
		ejecución			
			tó		
_			Equipo		
<b>V</b> =	So one	suontra on buon ost	ado. <b>X</b> = Requiere reparación.		
<b>X</b> =		contro mal y se repa			
O	50 0110	ond o mary se repu	Tegre in aprile a core equipor		
		Verificar que las li	gas esten en su lugar y sin elongacion (que sobresalgan de la rar	nura.	
		<b>4.0</b>	g , , , , , , , , , , ,		
MP-35	Sizer	(Equipo parado)			
		Recortar las ligas, cambio de ser necesario.			
		Asegurar que las uniones de los rodillos no tengan desgaste.			
		Calibrar abertura	de los rodillos de acuerdo a la configuracion de los extractores.		
MD-36	Sena	radora centrifuga	(equipo andando)		

MP-35	Sizer	(Equipo parado)	
		Recortar las ligas, cambio de ser necesario.	
		Asegurar que las uniones de los rodillos no tengan desgaste.	
		Calibrar abertura de los rodillos de acuerdo a la configuracion de los extractores.	
MP-36	Separadora centrifuga (equipo andando)		
		Verificar que el equipo no tenga vibracion excesiva o ruidos extraños.	
		Verificar el amperaje del motor vs placa.	
		Verificar que no tome mas de 18 seg en entrar el cambio de conexión del motor.	
MP-37	Sepa	radora centrifuga (equipo parado)	
		Cambio de aceite del carter. Que no traiga basura.	
		Verificar nivel del aceite del embrague.	
		Limpieza de venas de lubricacion.	
		Tensado de bandas, cambio de ser necesario.	
		Reapriete de poleas de las bandas.	
MP-38	Sepa	radora centrifuga (equipo parado)	
		Mtto mayor. Cambio de baleros de la columna central. Cambio de sellos en general. Reparacion de holguras mecanicas.	
		Cambio de baleros al motor.	
MP-39	Inter	cambiador de calor de casco y tubo (equipo andando)	
		Verificar ausencia de fugas en el intercmbiador.	
		Verificar ausencia de fugas en el tanque de glicol.	

46	
Ш	г
Щ	ı
-	•

Fecha	de programación		
Fecha	de ejecución		
	ore de quien ejecutó		
	Equipo		
	vaciones:		
Objei	vaciones		
	<del></del>		
<b>V</b> =	Compression and house and decomposition		
	Se encuentra en buen estado. $X = Requiere reparación.$ Se encontro mal y se reparó. $N/A = No$ aplica este punto a este equipo.		
$\bigcirc$	Se encontro mal y se reparó. <b>N/A</b> = No aplica este punto a este equipo.		
MP-40	Bomba positiva de cavidad progresiva (equipo andando)		
	El amperaje del motor es maximo el declarado en la placa		
	La proteccion contra sobrecarga esta de acuerdo a la placa del motor		
	Los baleros del motor suenan bien con el estetoscopio (o desarmador largo)		
	El motor tiene su ventilador y guarda		
	Cople mecanico se ve en buen estado.		
	El reductor no presenta fugas de aceite/grasa		
	No se observan fugas de producto ni aceite en la bomba		
	No se escucha con el estetoscopio ruido anormal de los baleros		
	Tiene fijas todas sus guardas de proteccion		
MP-41	Bomba positiva de cavidad progresiva (equipo parado)		
	Limpieza y reapriete de terminales y platinos del contactor del motor		
	Limpieza y reapriete de terminales del relevador de sobrecarga del motor		
	Ajuste del relevador de sobrecarga (electronico) o cambio de elementos de acuerdo al amperaje del motor		
	Cambio de baleros del motor, verificar su ajuste en cajas y flecha.		
	Verificar que el cople ajuste bien a las flechas y este en buen estado.		
	Cambio del elemento flexible del cople de ser necesario.		
	Anclar y fijar correctamente todos los elementos		
	Cambio de baleros a la transmision verificando su ajuste en las cajas y flecha.		
	Cambio de retenes a la transmision		

Cambio de baleros y sellos de la bomba

Verificar el correcto estado de los impulsores

Alf	<b>D</b> )
-	
_	

3//		
Fecha de pro	gramación	
Fecha de ejec	cución	
Nombre de q	uien ejecutó	
Área:	E	Equipo
Observacione	es:	
<b>V</b> = Se encuer	ntra en buen estado.	<b>X</b> = Requiere reparación.
Se encont	ro mal y se reparó.	<b>N/A</b> = No aplica este punto a este equipo.
l Tr::-		
i Fija	ir correctamente las gu	guardas de proteccion al igual que el ventilador del motor
<u> </u>		

	Fijar correctamente las guardas de proteccion al igual que el ventilador del motor			
MP-42	Tolva / Tanque / shut (Equipo andando).			
	Verificar que no tenga partes sueltas, desoldadas o faltantes			
	Verificar que no tenga daños ni anclaje ni la estructura.			
MP-43	Cilindro rotativo (Equipo andando)			
	Verificar que los rodamientos de apoyo no esten amarrados ni los cilindros agrietados.			
	Incluye sopladores y extractores			
MP-44	Cilindro rotativo (Equipo parado)			
	Inspeccionar la parte interna y verificar que no tenga partes rotas o sueltas.			
	Limpieza interna			
	Incluye los sopladores y exytractores.			
MP-45	Inyector/Extractor de aire (Equipo parado)			
	Verificar que no tenga filtros rotos			
	Limpieza interna			
	Lavado/cambio de filtros, según requiera.			
MP-46	Molino e cascara (Equipo parado)			
	Verificar el buen estado de los martillos, cambio de ser necesario.			
	Afilado de martillos.	_		