

	Inspeccion de equipos de protección electrica	
	Formato	Codigo:MEX-DS-GV-0522
Fecha de Emisión: 2024- 09- 04	Fecha de expiración: 2027- 09- 04	Versión:01

Nombre: _____ Fecha: _____

N° Empleado: _____ Área: _____

	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
Chaquetón Arc Flash			
Pantalón Arc Flash			
Ropa de algodón			
Capucha con pantalla facial Arc Flash			
Casco de seguridad clase E			
Careta contra impactos			
Guantes dieléctricos			
Guantes de carnaza			
Lentes de protección			
Cables con caimanes			
Pértiga			
Herramientas dieléctricas			
Tapete dieléctrico			

Nota: La ropa ARC40 es una prenda de protección contra los efectos térmicos de los arcos eléctricos de cortocircuito que no sobrepasan un ATPV (Arc Thermal Performance Value) de 40 cal/cm².



Observaciones

Nombre y firma del inspector

Nombre y firma del supervisor