| | | | |
|---|---|---|---|
| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | **INFORME DE INCIDENCIA** | **INFORMES 800** | |
| | | **N°** | **20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE INFORMACIÓN | | | | FECHA DETECCIÓN |
| | Proveedor | **Obra** | Hotel Hilton Curico | 23-05-2016 |
| | Producción | **Cliente** | Amsovi | HORA |
| | Servicio | **Rut** | 76.495.275-8 | |
| 1 | Cliente | **Dirección** | San Francisco # 35 Curico | Cliente |
| | Otros | **Contactos** | Rodrigo Figueroa | Cliente |

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Llave de bola no alcanza el cierre completo, son 4 unidades.

ACCIONES INMEDIATAS ADOPTADAS

Verificar problema, y realizar cambio en garantia de producto.

| FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN/ACCIONES POSTERIORMENTE ADOPTADAS |
|---|---|
| 26-05-2016 | Se realizo revisión válvula efectivamente no cirrea ya que la esfera, no alcanza el cierre. Ver fotografías anexas. |
| 27-05-2016 | **Se informa del detalle del producto por correo. Datos: Factura 45.501 con fecha 25-04-2016; N°Pedido 422302** |
| **27-05-2016** | **Se separan 5 unidades en bodega ( lo demás está en Indigo, 17 unidades en stock total) de cuerpo de llave de bola de 90, codigo 10000007009090. Se coordina revisión y no se despacha producto hasta confirmación de servicio técnico-control de calidad.** |
| 07-06-2016 | Se entregan a Juan Altamirano 4 llaves de paso del cliente ingresadas por Rodirgo Figueroa |
| 07-06-2016 | Se entregan llaves en bodega y se emitira la NC correspondiente. |
| 23-06-2016 | Se despacha material al cliente AMSOVI, correspondiente al cambio por garantia y por el cual se emitio la NC 1578 el 07/06, se genera nueva NP 426929. |

| **OBS:** | **FECHA CIERRE** |
|---|---|
| | |

| Polifusión<br>Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno | ANEXOS | INFORMES 800 | |
|---|---|---|---|
| | | N° | 20 |

| FOTOGRAFIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | Llave de bola 90mm |
| | Esfera centrica no logra cierre. |
|  | Problema en el tope de la manilla, se reuquiere rebaje y verificación de cierre de la esfera centrica. |