POLIFUSIÓN S.A.
Cacique Colin 2525, Lampa
Región Metropolitana, Chile
+56 2 2387 5000 | www.polifusion.cl

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

N° Reporte: RV-2026-010 | N° Orden: RV-2026-010 | Fecha: 2026-01-14

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	4034 VIA AURORA 9255 VITACURA	**ID Proyecto:**	14325
Cliente:	TEFRA INGENIERIA SANITARIA LIMITADA	**Código Cliente:**	C85377600-9
Dirección:	VIA AURORA 9255	**Comuna:**	Vitacura
Ciudad:	SANTIAGO	**Constructora:**	
Contacto:	Sin obs.		

PERSONAL Y CONTACTO

Vendedor:	CHRISTIAN ROJAS	**Técnico:**	Marco Montenegro
Instalador:	OLIVER MARTINEZ	**Tel. Instalador:**	983620855
Prof. Obra:	-	**ITO:**	-

DETALLE TÉCNICO

Motivo Visita: 1

Observaciones Generales:
Atiende Sr. Oliver Martinez.

Muros / Tabiques:
Avances tabiques piso 2 sin avances a la vista. Se aclara que la masilla no es una abrazadera o soportacion recomendada, solo se acepta como complementaria, utilizar abrazaderas orientadas a este propósito.

Matriz:
Torre B partida aun no comienza.

Losa:
Trabajos finalizados.

Almacenaje:
Correcto, poco material en obra.

Exteriores:
Se deben contemplar aislacion termica y UV

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

WhatsApp Image 2026 01 15 at 08.34.29

WhatsApp Image 2026 01 15 at 08.34.29



WhatsApp Image 2026 01 15 at 08.34.29

WhatsApp Image 2026 01 15 at 08.34.29

VALIDACIÓN

Marco Montenegro

Firma Responsable

TEFRA INGENIERIA SANITARIA LIMITADA

Aceptación Conforme