COMPONENTES E ORIGEM DAS DIMENSOES

TAG	COMPONENTE	L	A	P	MONTAGEM	ORIGEM DA DIMENSAO
U1..U4	CFW11 0007 T6 - inversor 7 A / 7,5 cv - tamanho D	300	550	305	placa	Catalogo CFW11 (pt) - Dimensoes e Pesos
F1..F4	FSW 100-3 - seccionadora fusivel NH000 100 A	89	180	81	placa	Catalogo Chaves Seccionadoras - pag. 8
Q1	MDW-C125-3 - minidisjuntor 125 A 3 polos	80,7	90	65,4	trilho DIN	Cat. Solucoes Integradas - pag. 29
Q2..Q5	MDW-C10-3 - minidisjuntor 10 A 3 polos	54	83	67	trilho DIN	Cat. Solucoes Integradas - pag. 29
Q6, Q7	MDW-C10-2 - minidisjuntor 10 A 2 polos	36	83	67	trilho DIN	Cat. Solucoes Integradas - pag. 29
G1	Fonte 24 Vcc	A CONF.	A CONF.	A CONF.	trilho DIN	NAO E WEG - confirmar no fabricante
K1	Contator auxiliar CWCA0	A CONF.	A CONF.	A CONF.	trilho DIN	Nao extraido - confirmar no catalogo
K2, K4, K5	Borne rele 24 Vcc	A CONF.	A CONF.	A CONF.	trilho DIN	Nao extraido - confirmar no catalogo
STG	Controlador de pressao	A CONF.	A CONF.	A CONF.	trilho DIN	Produto Storge - dado interno
H1..H13	Sinaleiro LED 22 mm	22	22	-	porta	Furo padrao 22 mm
S1, S2	Botao 22 mm	22	22	-	porta	Furo padrao 22 mm
X, Y	Bornes Phoenix PT4 / PT2,5	A CONF.	A CONF.	A CONF.	trilho DIN	NAO E WEG - confirmar no fabricante

VERIFICACAO DE OCUPACAO

ALTURA (placa util 2100 mm):
- trilho DIN 1 (protecoes) 90
- trilho DIN 2 (comando) 90
- canaleta horizontal 60
- seccionadoras F1..F4 180
- canaleta horizontal 60
- inversores 2 x 2 com afastamentos 1470
- canaleta e reguas de bornes 150
- TOTAL OCUPADO 2100

LARGURA (placa util 900 mm):
- dois inversores lado a lado com afastamento lateral de 30 mm 720
- FOLGA REMANESCENTE 180

OBSERVACOES

1. O ARRANJO 2 x 2 DOS INVERSORES DO PROJETO REV.1 CABE NO PAINEL DE 1000 x 2200, MAS SEM FOLGA VERTICAL: A SOMA DAS ZONAS DA ESQUERDA FECHA EXATAMENTE OS 2100 mm.
2. QUALQUER ACRESCIMO (RESERVA, SEGREGACAO 4b, CLIMATIZACAO) EXIGE PAINEL MAIOR OU SEGUNDA COLUNA.
3. A PROFUNDIDADE DO INVERSOR E 305 mm EM UM PAINEL DE 500 mm.
4. A ALAVANCA DA FSW 100 PROJETA 211 mm A PARTIR DA PLACA.
5. AS LINHAS TRACEJADAS SAO OS AFASTAMENTOS DE VENTILACAO, NAO PODEM SER OCUPADAS POR CANALETA OU COMPONENTE.
6. ESTE ESTUDO E DE LAYOUT: NAO TRATA DE ADEQUACAO TECNICA NEM SUBSTITUI OS ITENS DO PARECER DE REVISAO.

STORGE ENGENHARIA | VALMET | ARAUCO - PROJETO SUCURIU - INOCENCIA/MS	
ESQUEMA ELETRICO - PRESSURIZACAO DAS ESCADAS DA CALDEIRA	11-4400-PEL-0301 REV. 02 (MINUTA)
Layout do Painel - Componentes e Fontes	FOLHA L2 DE 11
02 27/08/2026 STORGE - REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE	