

Guatemala, 30 de enero de 2019

Señor (a)  
Sin definir  
GENPOZVE  
Presente

Estimado

Conforme el apartado 14.10 de la NCC-14, adjunto a la presente se remite el listado de medidores de su representada no interrogados automáticamente en **enero de 2019**, solicitándole **que en el plazo de dos días calendario se sirva: i) ingresar los registros horarios de medición al sistema Direct@MM; y ii) enviar los archivos fuente de los medidores con datos de cada 15 minutos a la dirección [medicion@amm.org.gt](mailto:medicion@amm.org.gt)**. Vencido este plazo el AMM estimará la medición conforme la normativa vigente: Para el consumo se estimará la medición incrementando 10% a los registros de medición del mes anterior y para la generación se descontará 5% a los datos registrados en el Centro de Despacho de Carga para el mes correspondiente.

Por otra parte, se solicita: **i) informar lo antes posible al AMM cualquier modificación de emergencia realizada a los equipos de medición** para mantener actualizada la base de datos SMEC; y ii) tomar las medidas necesarias **para que siempre estén disponibles los enlaces IP de los medidores** a efecto de no interrumpir el proceso de interrogación automática de los mismos desde el AMM.

Atentamente,



Ing. Luis Alberto Maldonado  
Coordinador de Medición Comercial



## Evaluacion de Lecturas de Canales por Agentes

Usuario: AMM

Fecha: 4/02/19 14:47

**Agente:** GENPOZVE

**Del:** 01/11/2018

**Al:** 31/11/2018

CANAL	NOMBRE	ID_GU	LECTURA	TEL	KE
1109	HIDRO POZA VERDE	GEN/POZAVERDE	2018-12-09 05:15:00.0	10.98.56.87 ,7701	12000