Universidad de Ingeniería y Tecnología Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Control no lineal

Laboratorio 1

Puntos de equilibrio

Profesora:

Ruth Canahuire

Asistentes de enseñanza:

Jhon Charaja y Ricardo Terreros

Estudiantes:

Nombre Apellido1 y Nombre Apellido2

Lima - Perú

2022 - 2

Laboratorio 1 Puntos de equilibrio

1 Objetivos

- Aprender a conectar el QUBE-Servo 2
- Entender el funcionamiento de los bloques de Quanser para recibir la posición del motor y enviar la señal de control.
- Obtener los puntos de equilibrio de un modelo no lineal.
- Aproximar ecuaciones diferenciales no lineales con la serie de Taylor.
- Verificar la diferencia de comportamiento temporal entre un modelo no lineal y su aproximación lineal.

2 Desarrollo del laboratorio

La adecuada presentación del reporte de laboratorio debe considerar lo siguiente:

- El reporte debe contener el procedimiento que justifique la respuesta de cada actividad desarrollada.
- El reporte debe indicar de manera clara que actividad e inciso se está desarrollando.
- El reporte debe contener gráficas que indiquen con una etiqueta la variable que representa cada eje.
- Se trabajará en grupos de 2 personas y solo es necesario que un integrante de cada grupo presente el reporte, indicando el nombre de los integrantes del grupo.
- El reporte debe ser presentado en formato pdf a través del buzón de Canvas.
- La presentación del reporte se realizará hasta el término de la sesión de laboratorio. En caso de no presentar a la hora indicada se puede entregar hasta 10 minutos después con una penalización de 5 puntos en la nota del laboratorio.

Para el desarrollo de este laboratorio, se van a usar los archivos pd_position_control_disk.xls, simulink_act_1.xls, simulink_act_2.xls y generate_plots.m. Estos archivos contienen cuatro bloques de subsistema: (i) dynamic_model y (ii) save_data. Por un lado, el primer subsistema contiene el bloque de escritura de Quanser para enviar la señal de control y el bloque de lectura para recibir la posición del motor. Por otro lado, el segundo subsistema guarda los estados del sistema y el tiempo de simulación como variables de la estructura out. A fin de evitar problemas de ejecución, coloque todos los archivos en una sola carpeta.

2.1 Modelo no lineal

La mayoría de sistemas dinámicos presentan relaciones no lineales entre las variables que lo conforman. El comportamiento temporal de estos sistemas se puede representar con un número finito (n) de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}),\tag{1}$$

donde $\mathbf{x} = [x_1, x_2, ..., x_n]^T$ representa el vector de los estados del sistema.

2.2 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio ($\mathbf{x_e}$) representa la ubicación donde los estados de un sistema permanecen constantes de manera indefinida. Por este motivo, los puntos de equilibrio de un modelo no lineal, como de (1), se obtienen resolviendo $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. La característica de cada punto de equilibrio ($\mathbf{x_e}$), junto con las condiciones iniciales ($\mathbf{x}(0)$), define el comportamiento temporal de cada modelo no lineal.

2.3 Aproximación lineal con serie de Taylor

La serie de Taylor aproxima el resultado de una función para un valor establecido de cada variable de entrada. El proceso de aproximación consiste en la suma infinita de derivadas de cada variable de la función. En este laboratorio solo es necesario considerar hasta la primera derivada de cada variable de la función. De este modo, la aproximación lineal de (1), con $(\mathbf{x_e})$ como punto de equilibrio, se calcula como

$$\dot{\mathbf{x}} \approx f(\mathbf{x_e}) + \left. \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x_e}} (\mathbf{x} - \mathbf{x_e}),$$
 (2)

donde $\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}$ representa la matriz jacobiana.

El proceso de aproximación se puede realizar de forma computacional usando la función jacobian() de MATLAB. De esta forma, la aproximación lineal se calcula como

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = \mathtt{jacobian}(f(\mathbf{x}), \mathbf{x}),$$

donde el primer término es la función no lineal y el segundo las variables a derivar.

2.4 Estabilidad mediante linealización

El comportamiento temporal del modelo no lineal (1) y su aproximación lineal (2) es similar cerca del punto de equilibrio ($\mathbf{x_e}$). Por consiguiente, ambos modelos comparten el mismo tipo de estabilidad cerca del punto de equilibrio. De ahí, la estabilidad del modelo no lineal se puede determinar a través de su aproximación lineal.

Los valores propios (λ) de la matriz jacobiana determinan la estabilidad del modelo lineal (2). La aproximación lineal es estable si la parte real de los valores propios (λ) es menor a cero, de otro modo, el sistema es inestable. Los valores propios se obtienen resolviendo

$$\det\left(A - \lambda \mathbf{I}\right),\tag{3}$$

donde $\det(\cdot)$ denota la función determinante, $A = \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}$ es la matriz jacobiana de $f(\mathbf{x})$ y I la matriz identidad.

Los valores propios se pueden obtener de forma computacional usando la función eig() de MATLAB. De esta forma, los valores propios se calculan como

$$\lambda = \mathrm{eig}\left(rac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}
ight),$$

donde la variable de entrada es la matriz jacobiana de $f(\mathbf{x})$.

2.5 Actividad 1: Control de posición del módulo con carga lineal (2.0 pts)

Considerar posición angular inicial $x_0 = 0^{\circ}$

- 1. (1 pt) Realizar gráfica de posición respecto al tiempo.
- 2. (1 pt) Realizar gráfica de señal de control respecto al tiempo.

2.6 Actividad 2: Control de posición del módulo con péndulo invertido (2 pts)

Considerar posición angular inicial $x_0 = 0^{\circ}$

- 1. (1 pt) Realizar gráfica de posición respecto al tiempo.
- 2. (1 pt) Realizar gráfica de señal de control respecto al tiempo.

2.7 Actividad 3: Diferencia entre modelo lineal y no lineal (16 pts)

El modelo matemático del módulo con carga lineal está dado por:

$$\frac{J_{\text{eq}}R_m}{k_t}\ddot{\theta} + k_m\dot{\theta} = u,\tag{4}$$

donde $J_{\rm eq}$ es la inercia equivalente del sistema, R_m es , k_m es , θ es la posición angular del disco de masa lineal y u es la señal de control. Con el objetivo de establecer el comportamiento temporal del sistema se define la siguiente lev de control

$$u = \frac{J_{\text{eq}}R_m}{k_t}\ddot{\theta}(-2\lambda\dot{\theta} - \lambda^2\theta) + k_m\dot{\theta} - \theta^2 - 50\theta + 400,\tag{5}$$

donde λ es parámetro de control relacionado con el tiempo de establecimiento del sistema.

Desarrollar las preguntas de esta actividad con el archivo simulink_act_1.xls. Este archivo contiene tres bloques de subsistema: (i) ley_de_control, (ii) modelo_dinámico y (iii) guardar_datos. Por un lado, el bloque ley_de_control contiene los valores de cada parámetro necesario para calcular (5). Por otro lado, el bloque modelo_dinámico contiene el bloque de escritura de Quanser para enviar la señal de control y el bloque de lectura para recibir la posición del motor . Finalmente, el bloque guardar_datos guarda los estados del sistema y el tiempo de simulación. Para acceder al tiempo de simulación, posición y velocidad angular se debe usar tiempo, x y dx respectivamente.

- 1. (2 pt) Obtener la ecuación del sistema en lazo cerrado.
- 2. (2 pts) Determinar los puntos de equilibrio del del sistema en lazo cerrado.
- 3. (2 pts) Implementar la ecuación del sistema en lazo cerrado. Usar el archivo simulink_act_1.xls y agregar imagen del contenido del bloque ley_de_control.

- 4. (2 pts) Generar gráfica de posición respecto al tiempo del sistema en lazo cerrado para posición angular inicial de 20°, 30°, 50° y 70°. Usar el archivo simulink_act_1.xls con las modificaciones del bloque ley_de_control y usar la variable x₀ = [pos, vel] para establecer la condición inicial del sistema.
- 5. (1 pt) Indicar en que posición se establece el sistema en lazo cerrado para cada condición inicial.
- 6. (1 pt) Explicar porque el sistema en lazo cerrado se establece en esa posición.
- 7. (2 pts) Generar gráfica de posición respecto al tiempo del sistema en lazo cerrado para posición angular inicial de 0° , -20° , -30° y -80° . Usar el archivo simulink_act_1.xls con las modificaciones del bloque ley_de_control y usar la variable $\mathbf{x_0} = [\text{pos}, \text{ vel}]$ para establecer la condición inicial del sistema.
- 8. (1 pt) Indicar en que posición se establece el sistema en lazo cerrado para cada condición inicial.
- 9. (1 pt) Explicar porque el sistema en lazo cerrado se establece en esa posición.
- 10. (2 pts) Explicar porque el sistema en lazo cerrado no se establece en el punto de equilibrio $x_e = 10^{\circ}$ a pesar de empezar en posiciones iniciales cercanas al punto de equilibrio.