



Training Workload	Interrogation Load	Cooling Set-points	Maximum Error	RMS Error
Cloud	Extreme	(19 °C, 8.5 psi)	10.16%	3.85%
Cloud	Extreme	(27 °C, 5.5 psi)	9.90%	3.01%
Step	Extreme	(19 °C, 8.5 psi)	12.76%	5.38%
Step	Extreme	(27 °C, 5.5 psi)	11.64%	4.71%
Combined	Extreme	(19 °C, 8.5 psi)	11.17%	4.26%
Combined	Extreme	(27 °C, 5.5 psi)	11.87%	3.35%
HPC	Extreme	(19 °C, 8.5 psi)	14.12%	4.57%
HPC	Extreme	(27 °C, 5.5 psi)	14.80%	4.10%

Highest Maximum Error ~ 15%