

Wartungs-Rapport für Brand- und Rauchschutztüren

Zwischen (Auftraggeber):

☐ Eigentümer

☐ Nutzerschaft

☐ Mieter

☐ Verwaltung

☐

und (Fachbetrieb*)

* Fachbetriebe sind ausschliesslich Betriebe, welche über einen gültigen Lizenzvertrag mit dem entsprechenden Zulassungsinhaber (Systemhaus) verfügen, sowie brandschutzgeschultes Personal beschäftigen.

Für das Objekt:

Wartungsgegenstand:

Brandschutztüre(n)	☐ EI30 (T30)	☐ 1-flüglig	Stk	Pos	Pos
	☐ EI30 (T30)	☐ 2-flüglig	Stk	Pos	Pos
	☐ EI60 (T60)	☐ 1-flüglig	Stk	Pos	Pos
	☐ EI60 (T60)	☐ 2-flüglig	Stk	Pos	Pos
	☐ EI90 (T90)	☐ 1-flüglig	Stk	Pos	Pos
	☐ EI90 (T90)	☐ 2-flüglig	Stk	Pos	Pos
Rauchschutztüre(n)	☐ E30 (R30)	☐ 1-flüglig	Stk	Pos	Pos
	☐ E30 (R30)	☐ 2-flüglig	Stk	Pos	Pos
weitere Elemente	☐		Stk	Pos	
	☐		Stk	Pos	
	☐		Stk	Pos	
	☐		Stk	Pos	

Beschrieb:

Der Wartungs-Rapport umfasst folgende Arbeiten:

☐ Kennzeichnungsschild vorhanden

☐ Kein Kennzeichnungsschild vorhanden – es musste ein neues bestellt werden

Erledigt: Datum/Unterschrift

☐ Neue Konformitätserklärung in die Bauakte gegeben

☐ Allgemeine Sichtkontrolle/Allgemeiner Zustand:

Bemerkung:

☐ Kontrolle auf Farbschäden:

☐ Keine Farbschäden vorhanden

Ausgebessert: Datum/Unterschrift

☐ Farbschäden vorhanden:

Türen-Pos. Türen-Pos.

Türen-Pos. Türen-Pos.

Türen-Pos. Türen-Pos.

Position des Farbschadens siehe beiliegende Skizze

☐ Kontrolle der Verglasung:

☐ Keine Einläufe im Glas oder Glassprünge vorhanden

Ausgewechselt: Datum/Unterschrift

☐ Glasschäden vorhanden

Türen-Pos. Türen-Pos.

Türen-Pos. Türen-Pos.

Türen-Pos. Türen-Pos.

Position des Farbschadens siehe beiliegende Skizze

☐ Kontrolle der Baufugen:

☐ Sämtliche Baufugen sind intakt

☐ Baufugen mussten nachgebessert werden

Weitere Sichtkontrollen:

☐ Funktionskontrolle:

☐ Überprüfung der Leichtgängigkeit

☐ Alle beweglichen Teile sind mit dem entsprechenden Mittel geschmiert, gefettet oder geölt worden.

☐ Schmieren aller schiessenden Fallen

☐ Schmieren von Bandbolzen, Schliess- und Mittelbolzen

☐ Fetten von Schmiernippeln

☐ Fetten der Druck-Kugellager

☐

☐

Überprüfung sämtlicher Verschraubungen an allen vorhandenen Beschlagteilen

☐ Alle Verschraubungen sind geprüft, nachgezogen oder ausgewechselt

☐

Bänder:

Kontrolle und Prüfung aller Funktionen, inkl. den erforderlichen Kontrollmessungen

☐ Justieren und nachstellen der Bänder (je nach Ergebnis der Kontrollmessung)

☐ Sind Abriebspuren vorhanden

Ausgewechselt: Datum/Unterschrift

☐ Bandbüchsen auf Abnutzung kontrollieren

☐ Bandbüchsen müssen ausgewechselt werden

☐ Richten von Bandbolzen

Schloss:

Kontrolle und Prüfung aller Funktionen, inkl. den erforderlichen Kontrollmessungen

☐ Prüfung sämtlicher Schliessfunktionen der eingebauten Schlösser, inkl. Zusatzfallen nach oben

☐ Prüfung der Antipanik-Funktion

☐ Prüfung der Falztreibriegel und Panik-Gegenschlösser, inkl. Schaltschlösser

☐ Prüfung anderer Schlösser und Funktionen

☐

☐

☐

☐ Prüfung und Kontrollmessung der Schattenfugen zwischen Geh- und Standflügel

Öffnungs- und Schliessmittel:

Kontrolle und Prüfung aller Funktionen, inkl. den erforderlichen Kontrollmessungen

☐ Prüfung der mechanische Schliessmittel

☐ Aufgesetzter Türschliesser ☐ integrierter Türschliesser

☐ Bodentürschliesser ☐ Rahmentürschliesser

☐ Kontrolle: Die Türflügel schliessen aus jedem beliebigen Winkel selbstständig

☐ Kontrolle: Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit, Endschlag

☐ Prüfung der Mitnehmerklappe und Schliessfolgeregler

☐ Wird der für den Öffnungs- und Schliessvorgang erforderliche Platz frei gehalten?

☐ Ja ☐ Nein

☐ Wurden Brand- und/ oder Rauchschutztüren mit Keilen oder Ähnlichem blockiert angetroffen?

☐ Ja ☐ Nein

☐ Sind andere mechanische Feststellvorrichtungen wie Türfeststeller oder Türstopper montiert worden?

☐ Ja ☐ Nein

Elektrische Schliessmittel (Antrieb)

Kontrolle und Prüfung aller Funktionen, inkl. den erforderlichen Kontrollmessungen

☐ Funktionskontrolle gemäss Hersteller- bzw. Lieferantangaben

☐ Kontrolle: Die Türflügel schliessen aus jedem beliebigen Winkel selbstständig

☐ Kontrolle: Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit, Endschlag

☐ Prüfung der Mitnehmerklappe und Schliessfolgeregler

☐ Wird der für den Öffnungs- und Schliessvorgang erforderliche Platz frei gehalten ?

☐ Ja ☐ Nein

☐ Wurden Brand- und/ oder Rauchschutztüren mit Keilen oder Ähnlichem blockiert angetroffen?

☐ Ja ☐ Nein

☐ Sind andere mechanische Feststellvorrichtungen wie Türfeststeller oder Türstopper montiert worden?

☐ Ja ☐ Nein

Elektrische Installationen:

☐ Überprüfung gemeinsam mit Elektro-Fachbetrieb

☐ Kontrolle und Prüfung aller Funktionen, inkl. den erforderlichen Kontrollmessungen

☐

Weitere Beschlüsse:

☐

☐

☐

Reinigungsarbeiten:

☐ Reinigen aller beweglichen Teile und Funktionszonen

☐

☐



Wartungs-Rapport für Brand- und Rauchschutztüren

Wartung-, Unterhalts und Reinigungsarbeiten erledigt:

Ort, Datum:

Unterschrift
(Servicemonteur)

Wartungs-Rapport ausgefüllt erhalten:

Ort, Datum:

Unterschrift
(Auftraggeber)
