ATP S07 | 7307 | faixa de armadura: resistência × solicitação média

Msol = média aritmética dos picos negativos por linha, recortados na faixa R | Mrk = MRd/1,4 | módulos em tf·m/m

Vermelho: média supera resistência | verde: média não supera | cinza: sem demanda associada | somente faixas com resistência publicada

PAVIMENTO TÉRREO PARTE 1 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL , VER PLANTA 7-303
LEGENDA
REGIÃO COM fck 35 MPa
REGIÃO COM fck 40 MPa
RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60
Peso Total 50A = 7750 kg
DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA
LAJE
REFORÇO
ARMADURA POSITIVA
- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.
00 17/07/26 EMISSÃO INICIAL MVJ
REV. DATA ALTERAÇÃO VISTO
PROCALK
ESTRUTURAS
RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695
Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br
Obra
WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto
LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2
Conteúdo
ARMADURA NEGATIVA HORIZONTAL
Cliente
WERT
Número
24-1454
Desenho
7-307/0
Identificação
WPBR-EST-EX-7307-PLN-MU2-S07-TE-R00
Desenho
MARCUS
Escala
1:75
fck
40/35 MPa
Data
17/07/2026
Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66
100/59.4
PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

COMPARAÇÃO POR FAIXA OFICIAL DE ARMADURA

59 faixas | média supera: 19 | não supera: 38 | sem demanda: 2

Média calculada com um pico por linha dentro da faixa R, sem ponderação por comprimento ou área.
Não foram criadas células a partir de manchas MN; seus contornos e códigos não aparecem neste PDF.
Faixas sem resistência publicada, inclusive somas pendentes de ancoragem, foram omitidas.
Msol -- significa ausência de demanda associada; não significa momento zero. As/m em cm²/m.
Critério desta rodada autorizado por João: comparação pela média; não constitui aprovação local ou global.

7307-R001 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N3

7307-R002 | Mrk 1,85 | Msol 0,30
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=1 | η 0,16 | N2

7307-R003 | Mrk 3,79 | Msol 3,79
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=8 | η 1,00 | N13

7307-R004 | Mrk 3,79 | Msol 3,89
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=8 | η 1,03 | N19

7307-R005 | Mrk 2,65 | Msol 3,76
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=8 | η 1,42 | N22

7307-R006 | Mrk 4,03 | Msol 3,86
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=8 | η 0,96 | N28

7307-R007 | Mrk 1,85 | Msol 0,01
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=1 | η 0,00 | N1

7307-R008 | Mrk 1,85 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N1

7307-R009 | Mrk 4,03 | Msol 3,56
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=8 | η 0,88 | N33

7307-R010 | Mrk 3,28 | Msol 3,11
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=8 | η 0,95 | N6

7307-R018 | Mrk 5,38 | Msol 3,51
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=13 | η 0,65 | N10

7307-R019 | Mrk 5,88 | Msol 4,58
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 0,78 | N17

7307-R020 | Mrk 3,57 | Msol 2,27
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=10 | η 0,64 | N4

7307-R021 | Mrk 3,28 | Msol 1,15
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=10 | η 0,35 | N34

7307-R022 | Mrk 5,88 | Msol 3,34
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,57 | N17

7307-R023 | Mrk 5,88 | Msol 3,93
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,67 | N31

7307-R024 | Mrk 5,38 | Msol 3,61
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=13 | η 0,67 | N17

7307-R035 | Mrk 5,88 | Msol 5,08
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,86 | N7

7307-R036 | Mrk 7,16 | Msol 7,56
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=11 | η 1,06 | N11,N12

7307-R037 | Mrk 4,96 | Msol 5,44
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=11 | η 1,09 | N32

7307-R038 | Mrk 8,29 | Msol 7,41
Ø16 c/11 | As/m 18,28
n=11 | η 0,89 | N18

7307-R039 | Mrk 7,16 | Msol 6,37
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=12 | η 0,89 | N27

7307-R040 | Mrk 7,16 | Msol 6,07
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=12 | η 0,85 | N24

7307-R041 | Mrk 1,85 | Msol 0,23
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=7 | η 0,13 | N1

7307-R042 | Mrk 1,85 | Msol 0,20
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=5 | η 0,11 | N1

7307-R051 | Mrk 2,15 | Msol 3,28
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=4 | η 1,53 | N16

7307-R052 | Mrk 2,15 | Msol 3,20
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=4 | η 1,49 | N8

7307-R053 | Mrk 2,15 | Msol 3,11
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=4 | η 1,45 | N20

7307-R054 | Mrk 2,15 | Msol 3,38
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=4 | η 1,57 | N29

7307-R055 | Mrk 2,15 | Msol 3,15
Ø8 c/12 | As/m 4,19
n=4 | η 1,47 | N26

7307-R056 | Mrk 3,57 | Msol 3,83
Ø10 c/11 | As/m 7,14
n=5 | η 1,08 | N35

7307-R057 | Mrk 3,90 | Msol 5,34
Ø10 c/10 | As/m 7,85
n=6 | η 1,37 | N4

7307-R058 | Mrk 3,79 | Msol 5,39
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=8 | η 1,42 | N9

7307-R059 | Mrk 4,30 | Msol 6,06
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=7 | η 1,41 | N15

7307-R060 | Mrk 3,79 | Msol 6,20
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=7 | η 1,64 | N25

7307-R062 | Mrk 4,61 | Msol 6,60
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=7 | η 1,43 | N21

7307-R071 | Mrk 2,65 | Msol 2,00
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=6 | η 0,76 | N5

7307-R074 | Mrk 1,85 | Msol 0,15
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=2 | η 0,08 | N1

7307-R075 | Mrk 4,03 | Msol 5,11
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=10 | η 1,27 | N23

7307-R076 | Mrk 4,96 | Msol 4,72
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=10 | η 0,95 | N14

7307-R077 | Mrk 4,61 | Msol 5,29
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=10 | η 1,15 | N14

7307-R078 | Mrk 2,65 | Msol 2,58
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=5 | η 0,98 | N38

7307-R085 | Mrk 1,85 | Msol 0,17
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=2 | η 0,09 | N37

7307-R089 | Mrk 5,88 | Msol 4,96
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=6 | η 0,84 | N39

7307-R091 | Mrk 4,96 | Msol 4,68
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=36 | η 0,94 | N14,N23,N30,N46

7307-R092 | Mrk 9,01 | Msol 5,85
Ø16 c/10 | As/m 20,11
n=8 | η 0,65 | N41

7307-R093 | Mrk 5,88 | Msol 5,09
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=20 | η 0,87 | N43

7307-R094 | Mrk 5,88 | Msol 2,77
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,47 | N48

7307-R095 | Mrk 5,38 | Msol 4,54
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,84 | N36

7307-R097 | Mrk 2,65 | Msol 0,79
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=16 | η 0,30 | N51

7307-R098 | Mrk 7,69 | Msol 6,47
Ø16 c/12 | As/m 16,76
n=14 | η 0,84 | N40

7307-R099 | Mrk 2,65 | Msol 3,42
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=10 | η 1,29 | N49

7307-R100 | Mrk 3,28 | Msol 2,42
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=10 | η 0,74 | N45

7307-R102 | Mrk 4,03 | Msol 3,59
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=10 | η 0,89 | N47

7307-R104 | Mrk 11,04 | Msol 6,87
Ø20 c/12 | As/m 26,18
n=14 | η 0,62 | N42

7307-R105 | Mrk 1,85 | Msol 0,17
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=3 | η 0,09 | N1

7307-R107 | Mrk 7,69 | Msol 6,05
Ø16 c/12 | As/m 16,76
n=23 | η 0,79 | N44

7307-R108 | Mrk 5,38 | Msol 4,75
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=12 | η 0,88 | N46

7307-R109 | Mrk 1,85 | Msol 0,34
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=7 | η 0,18 | N50

Origem: ARP0002.DXF característico + Concretopy arquivado | 19/10/2026

Análise média preliminar; geometria, seção e ancoragem permanecem sujeitas à revisão.