

EMPRESA	EPTA ARGENTINA S.A. Sistemas de Refrigeración Ov. Lagos 6753 - S2011MZD - Rosario (SF) - Tel. (0341) 461-5000 - Fax (0341) 462-9064 Av. Congreso 5670 - C1431AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4572-4301 info.argentina@costan.com www.argentina.costan.com Emergencias Costan 24 horas (0341) 15-5646402										<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA		SR Documento Nº 13462	
	C.R.M. Nº 201701060111										Fecha: 06/01/17			
ATENCION RECLAMOS	Nombre: UATIMA (SVC: 1102)										Folios Nº de			
	Dirección: Av. Camarero 2060										Teléfono			
	INICIO DEL SERVICIO		Hora de ingreso 1015 Hs.		Hora de salida 1548 Hs.									
	Reclamo anunciado por el Cliente:													
	Diagnóstico: REPARACION EN CBT; CAMBIO DE BOMBAS QUE HAN LAS CARCAS DE REFRIGERANTE; TRABAJO EN POZO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS.													
Descripción de repuesto necesario:														
Firma por parte del Cliente						Firma por parte de Costan								
EQUIPO	Elemento o pieza en garantía Costan				SI NO		Modelo:							
	Equipo				Serie									
GARANTIA	Proyecto Nº						Fecha de inicio de garantía							
	Orden de venta						Fecha de emisión							
VENTA	Remito Nº						Fecha de recepción							
	Presupuesto Nº						Fecha de emisión							
	Orden de compra						Fecha de aprobación							
	Remito Nº						Fecha de recepción							
Factura Nº						Fecha de facturación								
ATENCION INTERMEDIA	2º ATENCION		Hora de ingreso		Hs.		Hora de salida		Hs.					
	Trabajo realizado: SE COLOCARON 2 BOMBAS SOLENOIDES NUEVAS ASC3-230 VAC EN LINEA DE SUCCION EN REEMPLAZO DE LAS PUENADAS.													
	SE COLOCO 1 BOMBA SOLENOIDE NANCOS D15F6701 EN LINEA DE SUCCION DE DESCONGELAMIENTO.													
	Fecha, Firma y Sello por parte del cliente						Firma por parte de Costan							
	CIERRE DEL SERVICIO		Hora de ingreso		Hs.		Hora de salida		Hs.					
CIERRE DE SERVICIO	Trabajo realizado: SE REGULAN SENSORES DE POZO DOBLE DE CONGELADOS Y AMBAS PUNTERAS.													
	SE CAMBIAN 4 CARCAS DE REFRIGERANTE POR FUGA EN BOMBETE CON PRESOR Nº4 REPARADA.													
	Fecha, Firma y Sello por parte del cliente						Firma por parte de Costan							

EPTA ARGENTINA S.A.

Exhibidores Refrigerados • Cámaras Frigoríficas • Centrales de Frío

Ov. LAGOS 6753 - ROSARIO - S2011MZD
TEL.: (54-341) 4615000 - FAX: (54-341) 4629064
✉ info.argentina@costan.com 🌐 www.argentina.costan.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

CODIGO 91

REMITO

Nº 0004- 00005937

FECHA:

C.U.I.T.: 30-60217363-8
ING. BRUTOS: 921-752065-5
FECHA INIC. DE ACT.: 27/ 06/ 84

Nº INTERNO

REMITIR A:

AMAZILLA

I.V.A.:

C.U.I.T.:

ENTREGAR EN:

WALMART CRAINIER

ARTICULO

DESCRIPCION

GABINETE Nº

U.M.

CANTIDAD

AC 3-230VAC AA07495

2

C18 F6701 DANFOSS 155292

1

TRANSPORTE:

VALOR DECLARADO

CANTIDAD DE BULTOS

RECEPCIÓN POR EL TRANSPORTISTA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

RECEPCIÓN POR EL CLIENTE

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

26721020