

Fecha: 16-03-2017

Hora: 06:06 pm

[Home](#)[Servicios](#)[Presupuestos](#)[Mantenimiento](#)[Gestión de Proyectos](#)Carlos Sosa [\[Desconectarse\]](#)

➔ LA ANONIMA - SAIEP TRELEW 16 - INT. PEREZ QUINTANA 3850 - Código de servicio: 2017031401

Descripción del problema

la sucusal perdiio todo el gas refrigerante.  
solicita servicio alberto sanchez

Contacto:

Franco Garay

Teléfono:

0111536807822

email:

fgaray@laanonima.com.

Responsable:

SUCCI HERNAN

Prioridad:

Alta

Estado:

Pendiente

[Modificar](#)

			Tareas		
Fecha	Hora	Usuario	Descripción	Eliminar	
2017-03-16	18:06:28	Carlos Sosa	Se trata de CFA Bt que alimenta línea de muebles de congelados en salón de ventas. Aprovechando los muebles están vacíos de mercadería, se presurizan sistemas a 250 libras. Se encuentra fuga en colector de succión, se sella la fuga se deja presurizado. Luego de la prueba de estanquidad, se realiza vacío y cargada de refrigerante y ajustes. Hoy se puede cargar mercadería. Se eleva servicio conformado para su facturación.	<a href="#">Eliminar</a>	

➔ [Registrar nueva tarea](#)Epta Argentina S.A. | Mail de Soporte [helpdeskHDA@eptarefrigeration.com](mailto:helpdeskHDA@eptarefrigeration.com)