

EPTA ARGENTINA S.A.

Exhibidores Refrigerados • Cámaras Frigoríficas • Centrales de Frío

Ov. LAGOS 6753 - ROSARIO - S2011MZD
TEL.: (54-341) 4615000 - FAX: (54-341) 4629064
✉ info.argentina@costan.com 🌐 www.argentina.costan.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

CODIGO 91

REMITO

Nº 0004- 00005790

FECHA: 28/03/16

C.U.I.T.: 30-60217363-8
ING. BRUTOS: 921-752065-5
FECHA INIC. DE ACT.: 27/ 06/ 84

Nº INTERNO

REMITIR A:

Bice Fusion

I.V.A.:
C.U.I.T.:

ENTREGAR EN:

SM 112
A. Vieytes 1042 Barfield

ARTICULO

DESCRIPCION

GABINETE Nº

U.M.

CANTIDAD

Forzador 10-20 ELCO cable 500mm AA04434 1

Provision de Forzador.

Ayuntamiento Lombardi -
\$ 300 ✓

Carlos Sosa
Gerente de Instalaciones
y Servicio Pos Venta
EPTA ARGENTINA

TRANSPORTE:

VALOR DECLARADO

CANTIDAD DE BULTOS

RECEPCIÓN POR EL TRANSPORTISTA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

E. S. B...

RECEPCIÓN POR EL CLIENTE

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

SEGURIDAD
SM 112

23/03
00/10

EPTA ARGENTINA S.A.

Exhibidores Refrigerados • Cámaras Frigoríficas • Centrales de Frío

Ov. LAGOS 6753 - ROSARIO - S2011MZD
TEL.: (54-341) 4615000 - FAX: (54-341) 4629064
✉ info.argentina@costan.com 🌐 www.argentina.costan.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

CODIGO 91

REMITO

Nº 0004- 00005791

FECHA: 09/04/2016

C.U.I.T.: 30-60217363-8
ING. BRUTOS: 921-752065-5
FECHA INIC. DE ACT.: 27/ 06/ 84

Nº INTERNO

REMITIR A:

B202 F257M

I.V.A.:
C.U.I.T.:

ENTREGAR EN:

SM 112

Av. Vicytes 1042 Bantfield

ARTICULO

DESCRIPCION

GABINETE Nº

U.M.

CANTIDAD

Forzador 10-20 ELCO cable 500mm AA04434 2

Provisión de Forzador

Alejandro Lombardi

ORA- 2016040802.

7600


Carlos Sosa
Gerente de Ventas y Servicio al Cliente

TRANSPORTE:

VALOR DECLARADO

CANTIDAD DE BULTOS

RECEPCIÓN POR EL TRANSPORTISTA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:




RECEPCIÓN POR EL CLIENTE

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:


50601111 54600000
0210
0305

EPTA ARGENTINA S.A.

Exhibidores Refrigerados • Cámaras Frigoríficas • Centrales de Frío

Ov. LAGOS 6753 - ROSARIO - S2011MZD
TEL.: (54-341) 4615000 - FAX: (54-341) 4629064
✉ info.argentina@costan.com 🌐 www.argentina.costan.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

CODIGO 91

REMITO

Nº 0004- 00005822

FECHA: 30/06/16

C.U.I.T.: 30-60217363-8
ING. BRUTOS: 921-752065-5
FECHA INIC. DE ACT.: 27/ 06/ 84

Nº INTERNO

REMITIR A:

B&B F&B

I.V.A.:
C.U.I.T.:

ENTREGAR EN:

SM 112
Av. Vieytes 1042 Barfield

ARTICULO

DESCRIPCION

GABINETE Nº

U.M.

CANTIDAD

Forzador 10-20 ELCO cable 5000m AA04434 2

Provincia de Mendoza.
A. Alejandro Lombardi -
\$600/-

TRANSPORTE:

SEGURIDAD
SM 112

VALOR DECLARADO

CANTIDAD DE BULTOS

RECEPCIÓN POR EL TRANSPORTISTA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

[Firma]

RECEPCIÓN POR EL CLIENTE

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

NESTOR TORRES
SUB GERENTE
JUMBO FRIG. ARG. S.A.

[Firma]

Alcides Lombardi - Sello de Fugas - \$1000 ✓

EMPRESA	EPTA ARGENTINA S.A. Sistemas de Refrigeración Ov. Lagos 6753 - S2011MZD - Rosario (SF) - Tel. (0341) 461-5000 - Fax (0341) 462-9064 Av. Congreso 5670 - C1431AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4572-4301 info.argentina@costan.com www.argentina.costan.com Emergencias Costan 24 horas (0341) 15-5646402		<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA		SR Documento N° 9281	
	C.R.M. N° 20160718034		Fecha: 18/07/16			
ATENCIÓN RECLAMOS	Nombre: SM 112		Folios N°		de	
	Dirección: Av. Vieytes 1042 Bariloche		Teléfono			
	INICIO DEL SERVICIO		Hora de ingreso 08:00 Hs.		Hora de salida 13:30 Hs.	
	Reclamo anunciado por el Cliente: Faltaba el drío en cines					
	Diagnóstico					
	Descripción de repuesto necesario:					
Firma por parte del Cliente			Firma por parte de Costan			
EQUIPO	Elemento o pieza en garantía Costan SI NO		Modelo:			
	Equipo		Serie			
GARANTÍA	Proyecto N°		Fecha de inicio de garantía			
	Orden de venta		Fecha de emisión			
VENTA	Remito N°		Fecha de recepción			
	Presupuesto N°		Fecha de emisión			
	Orden de compra		Fecha de aprobación			
	Remito N°		Fecha de recepción			
	Factura N°		Fecha de facturación			
ATENCIÓN INTERMEDIA	2° ATENCIÓN		Hora de ingreso		Hs.	
	Hora de salida		Hs.			
	Trabajo realizado					
CIERRE DE SERVICIO	SEGURIDAD SM 112					
	Fecha, Firma y Sello por parte del cliente			Firma por parte de Costan		
	CIERRE DEL SERVICIO		Hora de ingreso		Hs.	
	Hora de salida		Hs.			
	Trabajo realizado Se realizó búsqueda de fugas, se detectó y reparó por el lado de la izquierda por cines, se soldó con soldadura, que se encuentra					
Fecha, Firma y sello por parte del cliente			Firma por parte de Costan			

Revisión de garantía \$900-

EMPRESA	EPTA ARGENTINA S.A. Sistemas de Refrigeración Ov. Lagos 6753 - S2011MZD - Rosario (SF) - Tel. (0341) 461-5000 - Fax (0341) 462-9064 Av. Congreso 5670 - C1431AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4572-4301 info.argentina@costan.com www.argentina.costan.com Emergencias Costan 24 horas (0341) 15-5646402										<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA		SR Documento Nº 9260					
	C.R.M. Nº 2016063002										Fecha: 30/06/16							
ATENCIÓN RECLAMOS	Nombre: SM 112										Folios Nº		de					
	Dirección: Av. Vieytes 1042 Barfield										Teléfono							
	INICIO DEL SERVICIO			Hora de ingreso			10/10 Hs.		Hora de salida			14/15 Hs.						
	Reclamo anunciado por el Cliente: Falta de aire en garbato botas																	
	Diagnóstico																	
	Descripción de repuesto necesario:																	
Firma por parte del Cliente														Firma por parte de Costan				
EQUIPO	Elemento o pieza en garantía Costan										SI		NO		Modelo:			
	Equipo												Serie					
GARANTIA	Proyecto Nº												Fecha de inicio de garantía					
	Orden de venta												Fecha de emisión					
VENTA	Remito Nº												Fecha de recepción					
	Presupuesto Nº												Fecha de emisión					
	Orden de compra												Fecha de aprobación					
	Remito Nº												Fecha de recepción					
	Factura Nº												Fecha de facturación					
ATENCIÓN INTERMEDIA	2º ATENCION			Hora de ingreso					Hs.		Hora de salida					Hs.		
	Trabajo realizado																	
CIERRE DE SERVICIO	SEGURIDAD SM 112																	
	Fecha, Firma y Sello por parte del cliente												Firma por parte de Costan					
	CIERRE DEL SERVICIO			Hora de ingreso					Hs.		Hora de salida					Hs.		
	Trabajo realizado: Se encuentra sector de garbato botas con baterías inundadas y derzados garbados. Se están despidiendo, se reemplazan derzados, queda funcionando.																	
	NESTOR TORRES SUB-GERENTE JUMBO RETAL ARG. S.A.												Firma por parte de Costan					
Fecha, Firma y sello por parte del cliente																		
ISO 9001: 200 EPTA Argentina S.A. - 01/10/2013 - Documento DBSG 013 AS																		