

Color \$ 1400 //

EPTA ARGENTINA S.A.

Exhibidores Refrigerados • Cámaras Frigoríficas • Centrales de Frio

Ov. LAGOS 6753 - ROSARIO - S2011MZD
TEL.: (54-341) 4615000 - FAX: (54-341) 4629064
✉ info.argentina@costan.com 🌐 www.argentina.costan.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

CODIGO 91

REMITO

Nº 0004- 00005827

FECHA:

12/07/16

C.U.I.T.: 30-60217363-8
ING. BRUTOS: 921-752065-5
FECHA INIC. DE ACT.: 27/ 06/ 84

Nº INTERNO

REMITIR A:

ENTREGAR EN:

JUNBO SM. 636
CALLE 13 Y 71 LA PLATA.

I.V.A.:

C.U.I.T.:

ARTICULO

DESCRIPCION

GABINETE Nº

U.M.

CANTIDAD

BOBINA DE SOLENOIDES DANFOSS 820V.

1

TRANSPORTE:

SUPER VEA
SM 636
13 e/ 71 y 72

VALOR DECLARADO

CANTIDAD DE BULTOS

RECEPCIÓN POR EL TRANSPORTISTA

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

RECEPCIÓN POR EL CLIENTE

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOC. TIPO Y Nº:

[Firma]
[Firma]

Costar \$ 1400 //

EPTA ARGENTINA S.A.

Sistemas de Refrigeración

Ov. Lagos 6753 - S2011MZD - Rosario (SF) - Tel. (0341) 461-5000 - Fax (0341) 462-9064
Av. Congreso 5670 - C1431AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4572-4301
info.argentina@costan.com www.argentina.costan.com
Emergencias Costan 24 horas (0341) 15-5646402



DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

SR Documento

Nº 8879

EMPRE

C.R.M. Nº 20160712013 Fecha: 120716

Nombre: LINDO SR. 636 Folios Nº de

Dirección: CALLE 13471 LA PLATA. Teléfono

INICIO DEL SERVICIO Hora de ingreso Hs. Hora de salida Hs.

Reclamo anunciado por el Cliente: CAMERA POLLOS SIN FRIO.

Diagnóstico

Descripción de repuesto necesario:

Firma por parte del Cliente

Firma por parte de Costan

ATENCION RECLAMOS

EQUIPO

Elemento o pieza en garantía Costan SI NO Modelo:

Equipo Serie

GARANTIA

Proyecto Nº Fecha de inicio de garantía

Orden de venta Fecha de emisión

Remito Nº Fecha de recepción

VENTA

Presupuesto Nº Fecha de emisión

Orden de compra Fecha de aprobación

Remito Nº Fecha de recepción

Factura Nº Fecha de facturación

ATENCION INTERMEDIA

2º ATENCION Hora de ingreso Hs. Hora de salida Hs.

Trabajo realizado

Fecha, Firma y Sello por parte del cliente

Firma por parte de Costan

CIERRE DE SERVICIO

CIERRE DEL SERVICIO Hora de ingreso Hs. Hora de salida Hs.

Trabajo realizado SE DETECTA BOBINA DE SOLENOIDE QUEBADA DA. SE REEMPLAZA Y SE SOLICITA PRESUPUESTO POR MATERIAL COLLOCADO.

SUPER VEA

SM 636

13 e/ 71 y 72

Fecha, Firma y sello por parte del cliente

Firma por parte de Costan