

Cob al + 1200

EMPRESA	EPTA ARGENTINA S.A. Sistemas de Refrigeración Ov. Lagos 6753 - S2011MZD - Rosario (SF) - Tel. (0341) 461-5000 - Fax (0341) 462-9064 Av. Congreso 5670 - C1431AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4572-4301 info.argentina@costan.com www.argentina.costan.com Emergencias Costan 24 horas (0341) 15-5646402										<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA		SR Documento N° 5922	
	C.R.M. N° 20160408011										Fecha: 04/04/16			
ATENCIÓN RECLAMOS	Nombre: Walmart Arg Suc 1058										Folios N° de			
	Dirección: Av. Marconi y B12 11 Bca										Teléfono			
	INICIO DEL SERVICIO		Hora de ingreso		Hs.		Hora de salida		Hs.					
	Reclamo anunciado por el Cliente: No funciona BTC 4 / RPB - MTD 3 y MTD 4													
	Diagnóstico MTD 4 y 3 forzadores cortos.													
	BTC 4 A, B bloqueados (evaporador fuera de lugar)													
	Descripción de repuesto necesario: 3 Forzadores (provistos por su cursal) 2 Sensores EK5 111 (provistos por refrigerado Romero Eduardo)													
	Firma por parte del Cliente						Firma por parte de Costan							
	Elemento o pieza en garantía Costan SI NO Modelo:													
	Equipo Serie													
GARANTIA	Proyecto N°										Fecha de inicio de garantía			
	Orden de venta										Fecha de emisión			
	Remito N°										Fecha de recepción			
VENTA	Presupuesto N°										Fecha de emisión			
	Orden de compra										Fecha de aprobación			
	Remito N°										Fecha de recepción			
	Factura N°										Fecha de facturación			
ATENCIÓN INTERMEDIA	2° ATENCIÓN		Hora de ingreso		Hs.		Hora de salida		Hs.					
	Trabajo realizado: Reemplazo de 3 forzadores provistos por la tienda Desbloqueo de pozos BTC 4 A, B. Reposición sensores en corto en MTD 3 y 4													
	Fecha, Firma y Sello por parte del cliente						Firma por parte de Costan							
	CIERRE DEL SERVICIO		Hora de ingreso		Hs.		Hora de salida		Hs.					
	Trabajo realizado:													
CIERRE DE SERVICIO	Trabajo realizado y cerrado por técnico Romero Eduardo.													
	Sensores provistos por el técnico Romero Eduardo.													
	Fecha, Firma y sello por parte del cliente						Firma por parte de Costan							