PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
Jalan Angsoka Nomor 12, Denpasar, Bali (80239), Telepon : (0361) 221698
Website : www.balailabkes.baliprov.go.id, Email : labkes@baliprov.go.id

LAPORAN HASIL UJI
LHU

I. UMUM

Nomor Sertifikat	: 26.09.07632/LHU/LABKES/IX/2026
Nomor / Kode Sampel	: 2430/AB/MK
Nama Customer	: JULIANA ROSA VELLARDO BESSA
Alamat	: MAINE RESIDENCE NUSA DUA
Jenis Industri / Kegiatan Usaha	: PRIBADI
Jenis Sampel	: Air Bersih
Rentang Pengujian	: 12 Sep 2026 - 19 Sep 2026
Petugas Sampling	: JULIANA ROSA VELLARDO BESSA
Tanggal & Jam Sampling	: 12 Sep 2026 12:10:00 WITA
Lokasi/Titik Sampling	: KITCHEN WATER

II. HASIL PENGUJIAN

NO URUT	LOKASI/TITIK SAMPLING	HASIL UJI		KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN	SATUAN	METODE PENGUJIAN
		*Total Colifom	*Escherichia coli			
1	KITCHEN WATER	727	1	0	CFU/100 ml Based on ISO 6107:2021	Total Coliform dan Eschericia Coli SM APHA 24rd Ed., 9223 B, 2023

Keterangan

1. **Hasil uji <1 = 0**
2. **Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.**
3. **Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.**
4. **Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.**
5. **Laboratorium melayani pengaduan / *complaint* maksimum 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penerbitan LHU.**
6. **Rekaman data teknis, diberikan kepada pelanggan, bila diminta oleh pelanggan secara tertulis.**
7. **Jika sampel diantar atau dikirim oleh pelanggan, maka laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengiriman sampel.**
8. **Baku Mutu / Standar Berdasarkan Peratuan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 2 Tahun 2023.**
9. **Parameter yang bertanda bintang (*) sudah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017**

Diperiksa oleh	: NURMAYASARI,S.ST
Diverifikasi oleh	: NI WAYAN SANTIASIH
Divalidasi oleh	: dr. Ira Yunitasari Surya

Scan QR (Cek Keaslian / *Originality Check*)