

设备	参数	稳态(%)	瞬态	
			%	恢复时间(s)
一般交流设备	电压	+6~-10	±20	1.5
	频率	±5	±10	5
由直流发电机供电或经整流器供电的直流设备	电压	±10	-	-
	电压周期性波动	5	-	-
	纹波电压	10	-	-
充电期间接于蓄电池者	电压	+30~-25	-	-
充电期间不接于蓄电池者	电压	+20~-25	-	-