

设备	参数	稳态 (%)	瞬态	
			%	恢复时间 (s)
一般交流设备	电压	+6~-10	±20	1.5
	频率	±5	±10	5
由直流发电机供电或经整流器供电的直流设备	电压	±10	—	—
	电压周期性波动	5	—	—
	纹波电压	10	—	—
充电期间接于蓄电池者	电压	+30~-25	—	—
充电期间不接于蓄电池者	电压	+20~-25	—	—