

# Conservas OLÉ - Desde 1769

## Análise de Performance de Motores

**Operador:** gfns

**Marca do motor:** TNSNRSF

**Data/Hora:** 22/05/2025, 13:27:57

**TAG:** nyn

Descrição	Dados Nominais	Valores Medidos	Parecer Técnico
Potência (CV)	15	3	Condição Anormal
Tensão Fase 1 (V)	380	4	Condição Anormal
Tensão Fase 2 (V)	380	3	Condição Anormal
Tensão Fase 3 (V)	380	3	Condição Anormal
Corrente Fase 1 (A)	21.5	3	Condição Anormal
Corrente Fase 2 (A)	21.5	3	Condição Anormal
Corrente Fase 3 (A)	21.5	5	Condição Anormal
Temperatura de Operação (°C)	60	4	Condição Normal
Vibração	*	SIM	Condição Anormal
Ruído Dianteiro	*	SIM	Condição Anormal
Ruído Traseiro	*	NAO	Condição Normal

### Alertas:

- Subtensao detectada na Fase 1
- Subtensao detectada na Fase 2
- Subtensao detectada na Fase 3
- Subcorrente detectada na Fase 1
- Subcorrente detectada na Fase 2
- Subcorrente detectada na Fase 3
- Vibração detectada
- Ruído detectado no rolamento Dianteiro

