# 현장설명회 설명서

## 입찰정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| **입찰명** | [ESPR:93014600]사택 2-203호외 3세대 누수 난 | **공종** | 유지관리(장비) |
| **작업기간** | 40일 | **현장설명회 장소** | 기숙사 사택 라운지 |
| **공사내용** | 교체 대상 : 2동 203호 / 8동 206호 / 9동 303호 _ 503호<br>누수 난방분배기 교체를 위한 씽크대 하부장 임시철거<br>누수 난방분배기 교체를 위한 급수배관 밸브 차단<br>누수 난방분배기 연결 X-L 배관 절단 작업<br>누수 난방분배기 신규 설치 작업<br>누수 난방분배기 교체를 위한 씽크대 하부장 원복작업<br>작업 완료후 폐기물 반출 및 처리 작업 | **심사기준** | |
| **입찰기간(1차)** | 2025년 01월 16일 16시 40분~2025년 01월 17일 18시 00분 | **입찰담당자** | 이종근 |
| **입찰기간(2차)** | | **입찰기간(3차)** | |
| **입찰방법** | 전자 입찰/ 입찰 사이트 :<br>http://partner.sni.co.kr | **참고사항<br>(협력업체 제공)** | 교체 대상 : 2동 203호 / 8동 206호 / 9동 303호 _ 503호<br>누수 난방분배기 교체를 위한 씽크대 하부장 임시철거<br>누수 난방분배기 교체를 위한 급수배관 밸브 차단<br>누수 난방분배기 연결 X-L 배관 절단 작업<br>누수 난방분배기 신규 설치 작업<br>누수 난방분배기 교체를 위한 씽크대 하부장 원복작업<br>작업 완료후 폐기물 반출 및 처리 작업 |
| **대금지급방법** | 준공금 선급금율 % 중도금율 % 준공금율 100% | | |
| **선급금이행보증** | 선급금액(VAT포함)의 보증율 % | **하자이행보증** | 계약금액(VAT포함)의 보증율 0% 보증기간 0년 0개월<br>1,000만원 이상 표준단가공사 계약금액(VAT포함)의 보증률 10% 필수 |
| **계약이행보증** | 계약금액(VAT포함)의 보증율 0% | **지체상금** | 계약금액(VAT포함)의 보증율 % *지체일수 |

## 계약조건

# 현장설명회 설명서

| 구분 | | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약조건 | 대금지급조건 | 1. 거래금액(VAT 포함) 1,000만원 미만 : 익월 말일 만기 전자어음 발행<br>2. 거래금액(VAT 포함) 1,000만원 이상 : 세금계산서 작성일로부터 60일 만기 전자어음 발행<br>※ 단, 발주처 지급 기준에 따라 변경될 수 있음 | |
| | 보험 | 1. 근재보험 : 인당 2억원 이상, 사고 건당 3억원 이상(계약일로부터 7일 이내 제출)<br>2. 제3자영업배상보험 : 인당 2억원 이상, 사고 건당 2억원 이상<br>3. 산재보험<br>※ 단, 발주처 조건에 따라 변경될 수 있음 | |
| | 전력/용수 | 발주처 제공 | |
| | 정산 기준 | 1. 을의 시공 부실로 인한 재작업은 정산 제외이며, 이로 인한 타 공종에 피해 또는 폐기물 훼손/파손 시 원상복구 관련비용 일체 부담 원칙<br>2. 현장 정리 및 쓰레기 처리비용 조건<br>1) 현장 내 모든 잉여자재 및 쓰레기는 발생자 처리 원칙이며, 처리비용 일체 포함 (발생 당일 처리 원칙)<br>2) 특정폐기물은 일반폐기물과 별도로 적법한 방법으로 처리업체를 통하여 반출하고, 이에 따른 비용은 발생자 부담 원칙(고철은 내역에 포함하여 감소 적용)<br>3. 안전관리비는 기성 신청 시 증빙내용(거래명세서, 세금계산서, 사진) 첨부 부분만 인정<br>4. 물가 변동으로 인한 자재비 상승은 인정하지 않음 | |
| | 특기사항 | 1. 을은 갑의 사전동의 없이 공사의 목적물, 자재, 발생하는 권리 등의 전부 또는 일부를 위임, 위탁, 하도급, 담보목적으로 제공/처분 할 수 없다.<br>2. 을이 갑의 사전 서면동의를 얻어 전부 또는 일부를 하도급한 경우에도 아래 사항에 면책될 수 없다.<br>- 을의 하수급업자, 수임자의 업무수행이 부적절한 경우 갑이 교체요구 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 따라야 한다.<br>- 을의 하수급업자, 수임자의 귀책사유로 발생한 손해에 대해서 을은 하수급업자, 수임자와 동일한 의무를 부담하고 연대하여 손해를 배상해야 한다. | |
| | 유첨자료 | 시방서, 물량 내역서, 도면 참고 | |

# 현장설명회 설명서

## 일반사항

| 구분 | | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반사항 | 입찰조건 | ·전자입찰시 견적서 표지에 회사 날인 필히 할것(회사 날인 없을 시 무효처리)<br>·전자입찰시 견적서 양식은 유첨된 에스앤아이코퍼레이션 양식으로 작성하여 입찰한다.<br>·대금지급조건은 도급계약 조건과 동일<br>·전자입찰시 BM내역서와 도면이 상이한 경우 BM내역서 기준으로 적용한다.<br>·낙찰예정가격을 초과하는 경우 추가2회(총3회 입찰)까지 재입찰을 실시할 수 있으며, 최종3회까지 진행하였으나 입찰금액이 모두 예정가격을 초과하는 경우 해당입찰은 유찰되어 자동 종료된 것으로 간주합니다.<br>인지세법 개정에 따른 전자문서(전자계약) 과세의 件 파일 첨부. 시공업체는 내용숙지바람 | |
| | 품질기준 | ·공사 낙찰업체는 품질 및 관리를 위해 재하도급은 금지한다.<br>·공사현장 內 에서는 취침행위 및 음주행위는 금지하고 지정장소에서만 흡연한다 (위반 시 퇴출조치)<br>·공사 진행간 작업자 관리에 문제가 있을 시 퇴출 통보 할 수 있다.<br>·깨끗하고 쾌적한 공사현장 조성을 위해 바닥 보양재가 훼손 시 상시적으로 교체 한다.<br>·공사현장 內 분진 발생시 분진해소를 위해 배풍기 설치를 한다.<br>·준공검사 시 지적사항은 7일 이내 처리한다. | |
| | 안전기준 | ·공사 착공 시 현장소장을 선임하여 배치하여야 하며, 자체 안전활동을 적극적으로 수행하여야 한다.<br>·전 직원 및 근로자는 안전조회에 참석하며, 작업반별 TBM 실시 하여야 한다.<br>·신규근로자에 대해서는 신규채용자 안전교육을 실시하여야 한다.<br>·현장소장은 수시 해당 작업장 안전점검을 실시하여야 하며 그 결과를 기록관리 하여야 한다.<br>·현장소장은 근로자 정기 안전교육 시 당해 근로자를 대상으로 안전교육을 실시하여야 한다.<br>·현장소장은 "안전보건협의체회의"에 반드시 참석하여야 하며, 대표이사 참석 요청 시 적극 협조한다.<br>·근로자에게 당해 작업에 적합한 개인보호구를 지급하고, "지급대장"에 기록관리 하여야 한다.<br>·항상 작업장에 대한 정리정돈 및 청소를 실시하여 하여야 하며, 안전통로를 확보하여야 한다.<br>·안전시설은 안전법령 등 기준에 적합하게 설치하여야 하며, 당사의 안전지시에 적극 협조해야 한다.<br>·안전관리기준 미 준수에 대하여 당사의 즉시 개선요청이 있을 시, 작업을 중지하고 소속 근로자에 대한 안전교육 실시 및 안전시설물을 보완 후 작업을 재개 하여야 한다.<br>·건설장비 작업시 반드시 신호수를 배치하여야 한다.<br>·안전관리비 사용 대상 공사의 경우 안전관리비사용내역서를 작성하여 제출한다.<br>(필수첨부자료 : 세금계산서/카드전표, 거래명세표, 사진대지) | |
| | 특기사항 | | |

# 현장설명회 설명서

## 화기작업

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>화기작업<br>기준</td><td>■ 작업계획 시 비 화기 작업 방식을 우선적으로 고려 하고, 외부 제작을 실시하여<br>현장 내 화기작업을 최소화 한다<br>1. 화기작업 허가 발급<br>- 용접, 용단, 연마 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 및 가연성 물질의<br>점화원으로 제공 될 수 있는 기기를 사용하는 모든 작업은 에스앤아이코퍼레이션<br>담당자로 부터 화기작업에 대한 승인을 받아야 한다<br>(단, 아크 용접 시 에스앤아이코퍼레이션 담당자는<br>atG 內 “공사정보등록-공사내용 ”에 TIG 용접 불가 사유 기재)<br>2. 화기작업 시 안전수칙 준수사항<br>가. 화기작업 시 반드시 사내 기준에 준하여 허가를 득한 후 화기작업을 실시한다.<br>나. 화기작업 시작 전 작업책임자는 필히 화기취급에 따른 안전교육을 실시 한다.<br>다. 화기작업 시작 전 에스앤아이코퍼레이션 담당자에게 현장 확인 후 작업을 실시 한다.<br>라. 화기작업 시에는 반드시 전담 화기감시자 상주 하에 실시한다.<br>마. 화기작업 전 안전조치를 필히 완료한 상태에서 작업을 실시 한다.<br>- 작업 前.中.後 주변 정리정돈을 철저히 할 것.<br>- 가연물 및 불안전요소를 제거하고 안전조치를 취한 후 작업을 실시 할 것.<br>- 화기작업 장소에는 소화기20kg 1EA, 3.3kg 2EA 이상 비치하여 작업에 임하며,<br>작업 여건 상 에스앤아이코퍼레이션 담당자 판단 및 지시에 따라<br>소화기를 추가 비치하여야 한다<br>(건물 및 C/R내부, 장비/설비에는 분말소화기 사용 불가)<br>- 불연재(불받이 포)를 설치하여 용접 불씨 확산 방지 조치를 할 것.<br>- 용접작업의 경우 자동 전격방지장치를 필히 부착된 것을 사용 할 것.<br>- 가스 용접은 압력계 및 밸브가 정상인지를 확인 후 사용 할 것.<br>- 가스 용접은 역화 방지장치를 설치 할 것.<br>- 안전보호구를 반드시 착용 한 후 작업을 할 것.<br>- 전문 용접공 외에 용접 및 절단 작업을 하지 말 것.<br>- 화기작업 현장에는 “안전작업허가 요청서 ”를 비치한다.<br>바. 화기작업 완료 후 작업책임자는 현장 확인 후 작업을 종료 한다.<br>사. 작업완료 후 30분까지 작업책임자는 현장 잔불 감시를 철저히 한다.<br>3. 용단.용접 작업은 당사 기준으로 작업을 실시 한다.<br>- 동 배관(에어컨) 작업 외 LPG, 아세틸렌 가스 작업 금지 한다.
<table>
<tr><th>구 분</th><th>대 상</th><th>작업방법</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">용 단<br>(절단)</td><td>폐기 되는 부분 작업<br>(외경 130mm 이하 작업)</td><td>컷 소</td><td>고위험<br>제외</td></tr>
<tr><td>1.사용 되는 부분 작업<br>2.외경 130mm 이상 작업</td><td>그라인더,<br>고속 절단기</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">용 접</td><td>SUS, Steel</td><td>TIG 용접</td><td></td></tr>
<tr><td>TIG 용접 홀더가(15cm) 들어<br>가지 않는 협소 공간</td><td>아크 용접</td><td></td></tr>
<tr><td>동 배관(에어컨) 작업</td><td>LPG+산소 용접</td><td></td></tr>
</table>
4. 동 배관(에어컨) 작업은 직관→곡관 배관을 사용 하여 용접 발생을 최소화 한다.<br>- 단, 작업이 불가 할 경우 에스앤아이코퍼레이션 담당자 협의 할 수 있다.</td><td></td></tr>
</table>

# 현장설명회 설명서

## 현장설명회 참여업체