현장설명회 설명서

입찰정보

입찰명	[ESPR:93014964]기숙사 3동 비상 발전기 예열	**공종**	유지관리(장비)
작업기간		**현장설명회 장소**	
공사내용	기숙사 3동 비상 발전기 예열 - 비상발전기(발전기 예열) 시동 및 정격운전 - 비상발전기 정상 동작 및 이상 유무 점검 - 비상발전기 정상 동작 및 이상 유무 점검 - 비상발전기 예열 장치 점검 및 이상 유무 점검 - 비상발전기 예열 장치 내부 및 외부 청소 - 비상발전기 예열 장치 내부 및 외부 조임 및 체결상태 점검 및 조치 - 비상발전기 시동전지 상태 점검 및 조치 - 비상발전기 정상 동작 및 이상 유무 점검	**심사기준**	
입찰기간(1차)	~	**입찰담당자**	이종근
입찰기간(2차)		**입찰기간(3차)**	
입찰방법	전자 입찰/ 입찰 사이트 : http://partner.sni.co.kr	**참고사항 (협력업체 제공)**	
대금지급방법	선급금율 % 중도금율 % 준공금율 %		
선급금이행보증	선급금액(VAT포함)의 보증율 %	**하자이행보증**	계약금액(VAT포함)의 보증율 % 보증기간 년 개월 1,000만원 이상 표준단가공사 계약금액(VAT포함)의 보증률 10% 필수
계약이행보증	계약금액(VAT포함)의 보증율 %	**지체상금**	계약금액(VAT포함)의 보증율 % *지체일수

계약조건

구분		내용	비고
계약조건	대금지급조건	1. 거래금액(VAT 포함) 1,000만원 미만 : 익월 말일 만기 전자어음 발행 2. 거래금액(VAT 포함) 1,000만원 이상 : 세금계산서 작성일로부터 60일 만기 전자어음 발행 ※ 단, 발주처 지급 기준에 따라 변경될 수 있음	
	보험	1. 근재보험 : 인당 2억원 이상, 사고 건당 3억원 이상(계약일로부터 7일 이내 제출) 2. 제3자영업배상보험 : 인당 2억원 이상, 사고 건당 2억원 이상 3. 산재보험 ※ 단, 발주처 조건에 따라 변경될 수 있음	
	전력/용수	발주처 제공	
	정산 기준	1. 을의 시공 부실로 인한 재작업은 정산 제외이며, 이로 인한 타 공종에 피해 또는 폐기물 훼손/파손 시 원상복구 관련비용 일체 부담 원칙 2. 현장 정리 및 쓰레기 처리비용 조건 1) 현장 내 모든 잉여자재 및 쓰레기는 발생자 처리 원칙이며, 처리비용 일체 포함 (발생 당일 처리 원칙) 2) 특정폐기물은 일반폐기물과 별도로 적법한 방법으로 처리업체를 통하여 반출하고, 이에 따른 비용은 발생자 부담 원칙(고철은 내역에 포함하여 감소 적용) 3. 안전관리비는 기성 신청 시 증빙내용(거래명세서, 세금계산서, 사진) 첨부 부분만 인정 4. 물가 변동으로 인한 자재비 상승은 인정하지 않음	
	특기사항	1. 을은 갑의 사전동의 없이 공사의 목적물, 자재, 발생하는 권리 등의 전부 또는 일부를 위임, 위탁, 하도급, 담보목적으로 제공/처분 할 수 없다. 2. 을이 갑의 사전 서면동의를 얻어 전부 또는 일부를 하도급한 경우에도 아래 사항에 면책될 수 없다. - 을의 하수급업자, 수임자의 업무수행이 부적절한 경우 갑이 교체요구 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 따라야 한다. - 을의 하수급업자, 수임자의 귀책사유로 발생한 손해에 대해서 을은 하수급업자, 수임자와 동일한 의무를 부담하고 연대하여 손해를 배상해야 한다.	
	유첨자료	시방서, 물량 내역서, 도면 참고	

현장설명회 설명서

일반사항

구분		내용	비고
일반사항	입찰조건	·전자입찰시 견적서 표지에 회사 날인 필히 할것(회사 날인 없을 시 무효처리) ·전자입찰시 견적서 양식은 유첨된 에스앤아이코퍼레이션 양식으로 작성하여 입찰한다. ·대금지급조건은 도급계약 조건과 동일 ·전자입찰시 BM내역서와 도면이 상이한 경우 BM내역서 기준으로 적용한다. ·낙찰예정가격을 초과하는 경우 추가2회(총3회 입찰)까지 재입찰을 실시할 수 있으며, 최종3회까지 진행하였으나 입찰금액이 모두 예정가격을 초과하는 경우 해당입찰은 유찰되어 자동 종료된 것으로 간주합니다. 인지세법 개정에 따른 전자문서(전자계약) 과세의 件 파일 첨부. 시공업체는 내용숙지바람	
	품질기준	·공사 낙찰업체는 품질 및 관리를 위해 재하도급은 금지한다. ·공사현장 內 에서는 취침행위 및 음주행위는 금지하고 지정장소에서만 흡연한다 (위반 시 퇴출조치) ·공사 진행간 작업자 관리에 문제가 있을 시 퇴출 통보 할 수 있다. ·깨끗하고 쾌적한 공사현장 조성을 위해 바닥 보양재가 훼손 시 상시적으로 교체 한다. ·공사현장 內 분진 발생시 분진해소를 위해 배풍기 설치를 한다. ·준공검사 시 지적사항은 7일 이내 처리한다.	
	안전기준	·공사 착공 시 현장소장을 선임하여 배치하여야 하며, 자체 안전활동을 적극적으로 수행하여야 한다. ·전 직원 및 근로자는 안전조회에 참석하며, 작업반별 TBM 실시 하여야 한다. ·신규근로자에 대해서는 신규채용자 안전교육을 실시하여야 한다. ·현장소장은 수시 해당 작업장 안전점검을 실시하여야 하며 그 결과를 기록관리 하여야 한다. ·현장소장은 근로자 정기 안전교육 시 당해 근로자를 대상으로 안전교육을 실시하여야 한다. ·현장소장은 "안전보건협의체회의"에 반드시 참석하여야 하며, 대표이사 참석 요청 시 적극 협조한다. ·근로자에게 당해 작업에 적합한 개인보호구를 지급하고, "지급대장"에 기록관리 하여야 한다. ·항상 작업장에 대한 정리정돈 및 청소를 실시하여 하여야 하며, 안전통로를 확보하여야 한다. ·안전시설은 안전법령 등 기준에 적합하게 설치하여야 하며, 당사의 안전지시에 적극 협조해야 한다. ·안전관리기준 미 준수에 대하여 당사의 즉시 개선요청이 있을 시, 작업을 중지하고 소속 근로자에 대한 안전교육 실시 및 안전시설물을 보완 후 작업을 재개 하여야 한다. ·건설장비 작업시 반드시 신호수를 배치하여야 한다. ·안전관리비 사용 대상 공사의 경우 안전관리비사용내역서를 작성하여 제출한다. (필수첨부자료 : 세금계산서/카드전표, 거래명세표, 사진대지)	
	특기사항		

현장설명회 설명서

화기작업

<table>
<tr><th>구분</th><th>내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>화기작업
기준</td><td>■ 작업계획 시 비 화기 작업 방식을 우선적으로 고려 하고, 외부 제작을 실시하여
현장 내 화기작업을 최소화 한다
1. 화기작업 허가 발급
- 용접, 용단, 연마 등 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 및 가연성 물질의
점화원으로 제공 될 수 있는 기기를 사용하는 모든 작업은 에스앤아이코퍼레이션
담당자로 부터 화기작업에 대한 승인을 받아야 한다
(단, 아크 용접 시 에스앤아이코퍼레이션 담당자는
atG 內 “공사정보등록-공사내용 ”에 TIG 용접 불가 사유 기재)
2. 화기작업 시 안전수칙 준수사항
가. 화기작업 시 반드시 사내 기준에 준하여 허가를 득한 후 화기작업을 실시한다.
나. 화기작업 시작 전 작업책임자는 필히 화기취급에 따른 안전교육을 실시 한다.
다. 화기작업 시작 전 에스앤아이코퍼레이션 담당자에게 현장 확인 후 작업을 실시 한다.
라. 화기작업 시에는 반드시 전담 화기감시자 상주 하에 실시한다.
마. 화기작업 전 안전조치를 필히 완료한 상태에서 작업을 실시 한다.
- 작업 前.中.後 주변 정리정돈을 철저히 할 것.
- 가연물 및 불안전요소를 제거하고 안전조치를 취한 후 작업을 실시 할 것.
- 화기작업 장소에는 소화기20kg 1EA, 3.3kg 2EA 이상 비치하여 작업에 임하며,
작업 여건 상 에스앤아이코퍼레이션 담당자 판단 및 지시에 따라
소화기를 추가 비치하여야 한다
(건물 및 C/R내부, 장비/설비에는 분말소화기 사용 불가)
- 불연재(불받이 포)를 설치하여 용접 불씨 확산 방지 조치를 할 것.
- 용접작업의 경우 자동 전격방지장치를 필히 부착된 것을 사용 할 것.
- 가스 용접은 압력계 및 밸브가 정상인지를 확인 후 사용 할 것.
- 가스 용접은 역화 방지장치를 설치 할 것.
- 안전보호구를 반드시 착용 한 후 작업을 할 것.
- 전문 용접공 외에 용접 및 절단 작업을 하지 말 것.
- 화기작업 현장에는 “안전작업허가 요청서 ”를 비치한다.
바. 화기작업 완료 후 작업책임자는 현장 확인 후 작업을 종료 한다.
사. 작업완료 후 30분까지 작업책임자는 현장 잔불 감시를 철저히 한다.
3. 용단.용접 작업은 당사 기준으로 작업을 실시 한다.
- 동 배관(에어컨) 작업 외 LPG, 아세틸렌 가스 작업 금지 한다.
<table>
<tr><th>구 분</th><th>대 상</th><th>작업방법</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">용 단
(절단)</td><td>폐기 되는 부분 작업
(외경 130mm 이하 작업)</td><td>컷 소</td><td>고위험
제외</td></tr>
<tr><td>1.사용 되는 부분 작업
2.외경 130mm 이상 작업</td><td>그라인더,
고속 절단기</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">용 접</td><td>SUS, Steel</td><td>TIG 용접</td><td></td></tr>
<tr><td>TIG 용접 홀더가(15cm) 들어
가지 않는 협소 공간</td><td>아크 용접</td><td></td></tr>
<tr><td>동 배관(에어컨) 작업</td><td>LPG+산소 용접</td><td></td></tr>
</table>
4. 동 배관(에어컨) 작업은 직관→곡관 배관을 사용 하여 용접 발생을 최소화 한다.
- 단, 작업이 불가 할 경우 에스앤아이코퍼레이션 담당자 협의 할 수 있다.</td><td></td></tr>
</table>

현장설명회 설명서

현장설명회 참여업체