

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-90-001

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
040X065A (1-1/2"X2-1/2")	Conventional Full Bore Type	JSV-FF11	H1(30) mm	35.0 mm	7.50 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
10.00 Kgf/cm ² g	7.50 Kgf/cm ² g	2.50 Kgf/cm ² g	0.00 Kgf/cm ² g	Kgf/cm ² g	46.9 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA

◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	040X065A (1-1/2"X2-1/2")	H1(30) mm	35.0 mm	C2507160011	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Full Bore Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS B 8210 10K RF	JIS B 2239 10K FF	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	FC200 FC200	304 SS	304 SS	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	15.00 Kgf/cm ² g	9.00 Kgf/cm ² g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	10.00 Kgf/cm ² g	7.50 Kgf/cm ² g	2.50 Kgf/cm ² g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED
발행일자 : 2025/07/22

JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-90-002

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
040X065A (1-1/2"X2-1/2")	Conventional Full Bore Type	JSV-FF11	H1(30) mm	35.0 mm	7.50 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
10.00 Kgf/cm ² g	7.50 Kgf/cm ² g	2.50 Kgf/cm ² g	0.00 Kgf/cm ² g	Kgf/cm ² g	46.9 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA


◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	040X065A (1-1/2"X2-1/2")	H1(30) mm	35.0 mm	C2507160010	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Full Bore Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS B 8210 10K RF	JIS B 2239 10K FF	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	FC200 FC200	304 SS	304 SS	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	15.00 Kgf/cm ² g	9.00 Kgf/cm ² g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	10.00 Kgf/cm ² g	7.50 Kgf/cm ² g	2.50 Kgf/cm ² g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22



JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

© 사양 Specification


Cert No. : SLO352740-10-001

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
020X020A (3/4"X3/4")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D1(20) mm	20.5 mm	1.00 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
6.10 Kgf/cm ² g	4.58 Kgf/cm ² g	1.53 Kgf/cm ² g	0.00 Kgf/cm ² g	Kgf/cm ² g	3.3 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA

© 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	020X020A (3/4"X3/4")	D1(20) mm	20.5 mm	352740010001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	9.15 Kgf/cm ² g	5.49 Kgf/cm ² g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	6.10 Kgf/cm ² g	4.60 Kgf/cm ² g	1.50 Kgf/cm ² g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED
발행일자 : 2025/07/22

JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-20-002

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
020X020A (3/4"X3/4")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D1(20) mm	20.5 mm	1.00 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
6.40 Kg/㎠g	4.80 Kg/㎠g	1.60 Kg/㎠g	0.00 Kg/㎠g	Kg/㎠g	3.4 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA


◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	020X020A (3/4"X3/4")	D1(20) mm	20.5 mm	352740020001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	9.60 Kg/㎠g	5.76 Kg/㎠g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	6.40 Kg/㎠g	4.80 Kg/㎠g	1.60 Kg/㎠g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22



JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-30-003

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
015X020A (1/2"X3/4")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D1(20) mm	20.5 mm	1.00 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
10.00 Kgf/cm ² g	7.50 Kgf/cm ² g	2.50 Kgf/cm ² g	0.00 Kgf/cm ² g	Kgf/cm ² g	4.3 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA


◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	015X020A (1/2"X3/4")	D1(20) mm	20.5 mm	352740030001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	15.00 Kgf/cm ² g	9.00 Kgf/cm ² g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	10.00 Kgf/cm ² g	7.50 Kgf/cm ² g	2.50 Kgf/cm ² g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22



JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-40-004

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
015X020A (1/2"X3/4")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D1(20) mm	20.5 mm	1.00 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
4.70 Kg/㎠g	3.53 Kg/㎠g	1.18 Kg/㎠g	0.00 Kg/㎠g	Kg/㎠g	2.9 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA


◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	015X020A (1/2"X3/4")	D1(20) mm	20.5 mm	352740040001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	7.05 Kg/㎠g	4.23 Kg/㎠g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	4.70 Kg/㎠g	3.60 Kg/㎠g	1.10 Kg/㎠g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22



JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-50-005

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
015X020A (1/2"X3/4")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D1(20) mm	20.5 mm	1.00 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
5.30 Kg/㎠g	3.98 Kg/㎠g	1.33 Kg/㎠g	0.00 Kg/㎠g	Kg/㎠g	3.1 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA


◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	015X020A (1/2"X3/4")	D1(20) mm	20.5 mm	352740050001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	7.95 Kg/㎠g	4.77 Kg/㎠g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	5.30 Kg/㎠g	4.00 Kg/㎠g	1.30 Kg/㎠g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22



JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-60-006

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
020X020A (3/4"X3/4")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D1(20) mm	20.5 mm	1.00 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
5.60 Kg/㎠g	4.20 Kg/㎠g	1.40 Kg/㎠g	0.00 Kg/㎠g	Kg/㎠g	3.2 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA


◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	020X020A (3/4"X3/4")	D1(20) mm	20.5 mm	352740060001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	8.40 Kg/㎠g	5.04 Kg/㎠g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	5.60 Kg/㎠g	4.20 Kg/㎠g	1.40 Kg/㎠g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22



JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

◎ 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-70-007

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
025X025A (1"X1")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	D2(25) mm	25.5 mm	1.70 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
5.00 Kgf/cm ² g	3.75 Kgf/cm ² g	1.25 Kgf/cm ² g	0.00 Kgf/cm ² g	Kgf/cm ² g	6.4 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA

◎ 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	025X025A (1"X1")	D2(25) mm	25.5 mm	352740070001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	7.50 Kgf/cm ² g	4.50 Kgf/cm ² g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	5.00 Kgf/cm ² g	3.80 Kgf/cm ² g	1.20 Kgf/cm ² g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED

발행일자 : 2025/07/22

JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도의 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.

Test Report of Safety & Relief Valve

© 사양 Specification

Cert No. : SLO352740-80-008

호칭경 Size	형식 Type	모델명 Model Name	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	양정 Lift
040X040A (1-1/2"X1-1/2")	Conventional Low Lift Type	JSV-LT12	E(40) mm	40.5 mm	2.30 mm
셋팅압력 Setting Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	배압 Back Pressure	사용압력 Working Pressure	용량 Capacity
9.80 Kgf/cm ² g	7.35 Kgf/cm ² g	2.45 Kgf/cm ² g	0.00 Kgf/cm ² g	Kgf/cm ² g	19.2 m3/h
유체 Fluid	Water	Tag No.	-	수량 Q'TY	1 EA

© 검사결과 Inspection Result

외관 및 치수 Visual& Dimensions	호칭경 Size	목부경 Throat Dia.	시트경 Seat Dia.	밸브번호 Valve No.	판정 Judgement
	040X040A (1-1/2"X1-1/2")	E(40) mm	40.5 mm	352740080001	합격 ACCEPT
구조 Structure	형식 Type	접속방법 / Connection		시트구조 Seat Struct	판정 Judgement
	Conventional Low Lift Type	입구 / Inlet	출구 / Outlet		
		JIS PT	JIS PT	FLAT	합격 ACCEPT
재질 Material	몸통&덮개 Body&Bonnet	디스크 Disc	시트 Seat	스프링 Spring	판정 Judgement
	C3771 CAC406 (BC6)	Brass	B124 C37700 or C3771	SWOSC	합격 ACCEPT
내압시험 Pressure Test	수압시험 Hydraulic	시트기밀시험(입구) Seat tightness test(Inlet)	2차측압력기밀시험(출구) Secondary Pressure Leakage test(Outlet)		판정 Judgement
	14.70 Kgf/cm ² g	8.82 Kgf/cm ² g	-		합격 ACCEPT
작동시험 Performance Test	분출압력 POP'G Pressure	정지압력 Closing Pressure	저하압력 Blow Down	작동상태 POP'G Condit	판정 Judgement
	9.80 Kgf/cm ² g	7.40 Kgf/cm ² g	2.40 Kgf/cm ² g	양호 GOOD	합격 ACCEPT
종합판정 TOTAL JUDGEMENT			합격 ACCEPT		

REMARK :

검사일자
DATE OF TEST : 2025/07/21검사담당
PERSON IN CHARGE승인
APPROVED
발행일자 : 2025/07/22

JOKWANG ILI

본 문서(시험보고서)에 명기된 규격용도외 사용시 안전상문제가 발생할 수 있으며, 문서 위변조시 사문서 위조 형법 231조로 불이익을 당하실 수 있습니다.