



하이엠솔루텍_LG사택 냉난방기 A/S 점검 내용입니다.

보낸사람 김인호 <inho.kim@himsolutek...>

받는사람 wyggkr@naver.com

2026년 4월 15일 (수) 오후 1:39

가+ ☆

첨부 1개 576KB 모두저장 | 이미지로 보기

LG 사택_냉난방기xls 575.5KB

안녕하세요.

하이엠솔루텍 계약담당자 김인호 프로 입니다.

요청하신 LG사택 냉난방기 A/S 견적서 송부드립니다.

1. 방문 : 2026년 4월 9일

2. 엔지니어 : 김종원 주임

3. 상세내역 :

1) A동 VIP룸 : 이전 누설 의심으로 당일 재점검 결과 냉매압 정상으로 확인되어 견적 제외하였습니다.

2) B602-4,B902-3 : 각 실내기 EEV,PCB 교체 견적 완료하였습니다.

3) A동 6층 실외기(2대) : 차단기 트립으로 노이즈필터PCB,인버터PCB,브릿지다이오드 교체 견적 완료하였습니다.(기존 견적 내용과 동일)

4) 1층 로비(매립덕트) : CH-03으로 점검 결과 실내기 PCB 불량으로 교체 견적 완료하였습니다.

특이사항 : 금번 점검 시 현장내 화기작업 없음 확인 완료.

문의 사항이 있으실 경우 아래 연락처로 연락 부탁드립니다.

좋은 하루 보내세요 :)

wyggkr@naver.com

김 인 호 / in ho Kim

SAC담당 / 서비스팀 / 충남센터 / Whisen Manager

LG전자 서비스&유지보수 자회사

하이엠솔루텍

FAX : 042-486-4116

Mobile : 010-7936-0968

E-mail : in.kim@lge.com

inho.kim@himsolutek.com

우) 34195 대전광역시 서구 도안동로12번길 9 (가수원동) 덕신빌딩 3층

LG Electronic