




'24년 03월 02 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 사택)

S&I 운영센터 사택

구분	전주 (3/4 ~ 3/10)	금주 (3/11 ~ 3/17)	비고
기숙사 / 사택	<p>■ 협의 항목</p> <ul style="list-style-type: none"> 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 3월, 6월, 9월, 12월 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공사세대 선대응 검토 사택 2-104,305 / 5-205,301,402, 404 / 7-401/ 8-408 [~ 3/29] 기숙사 A동 302-2호 도배보수와 10세대 [~ 3/15] '24년 연간계획 확정분 협의 일정 확인 <p>=====</p> <ul style="list-style-type: none"> 집행현황, 후정산 목록 / 관리안 보완 => 체크시트 최종분 (관리소) 23년 4분기 합동안전보건 점검시 부적합 조치현황 공유 [3/4] AB동 지하주차장 천장 단열재 탈락 점검보수 화스너(관리소_건축물 진단업체) 기숙사 및 사택 긴급 보수작업 (건축,기계) [3/4~8] 기숙사 A동 302-2호 도배보수와 10세대 [3/4~29] 사택 2-104외 6세대 수장공사 [3/4~29] . (2-104,305) / (5-205,301,404) / (7-401) / (8-408) 사택 씽크대 상하부장 4세대분 문짝교체 [3/6 , 3/8] . (5-205,301,404) / (8-408) 사택 7-401 외벽세대 단열작업, LED등 포함 [3/4~8] 사택 5-301 내부 창호교체(고층장비) [~3/8] 사택 5-301, 404 불박이장 신설(고층장비), 사다리차 묶음[3/8] 사택 9-406 수장공사 완료 [2/22]  누수 씽크볼 견적 추가 [~3/23 이전] 사택 어린이집 천장등 고장 보강 검토 [~3/8] 사택 5-302외 3세대 / 5-501외 7세대 누수 보수  감액 PO변경 [~3/8] 최소 (8-109 1세대 / 2-101외 3세대 : 입주민 사용상 이상 없음) <p>■ PR발송</p> <ul style="list-style-type: none"> 사택 9-406 씽크대 씽크볼 교체외 10건 PR당사안 제출 [~3/5] 사택 씽크대 문짝 부분교체(소량) 건축긴급 보수 전환 [예 , 8-107등] 	<p>■ 협의 항목</p> <ul style="list-style-type: none"> 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 3월, 6월, 9월, 12월 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공사세대 선대응 검토 사택 2-104외 7세대 긴급 수장공사 . (2-104,305) / (5-205,301,404)/ (7-401) / (8-408)=>[~3/29] . (5-402)=>[~ 4/2] '24년 연간계획 확정분 협의 (장납기 항목 확인) <p>=====</p> <ul style="list-style-type: none"> 긴급보수(건축,기계) 후정산 목록 진행 현황 공유 기숙사동 및 사택 물탱크 및 급탕탱크 청소 계획 일정 공유 요청. . 급탕 배관부속 분해점검 및 탱크내부 부식상태 무상점검 (2주전공유 필요) 관리소 수장공사 체크시트 접수분 유점 확인 기숙사동 급탕 탱크 3대 안전변('2012년↓) 설치분 교체 또는 이월 . 저탕조 내 압력 방출후 교체 가능 (약 4 ~ 6Kg/cm2) 사택 5-204 화장실 누수 대응 검토 . 1안 (입주상태): 5,808,000 / 2안 (104호 이중천장): 2,794,000 . 누수 위치를 특정 할수 없음, 향후 204호 화장실 매립배관 교체 기숙사 AB동 지하 주차장 천장 탈락 단열재 보수 및 점검 [3/12~14] 기숙사 A동 302-2호 도배보수와 10세대 [~3/15] 기숙사 3동 기계실 난방 배관 누수보수 점검(안전변 교체후) [2/27~3/11] 사택 7-401 외벽세대 단열작업, LED등 포함 [~3/22] 사택 8-408 / 5-301, 404 씽크대 문짝 교체완료 점검 [~3/11] 사택 9-406 수장공사 완료 [2/22]  누수 씽크볼 견적 추가 [~3/15] <p>■ PR발송</p> <ul style="list-style-type: none"> 사택 101-101 수장공사 외 11건 PR당사안 송부 [3/5] 	