′2	4년 08월 03주차 주간 업무 회의 (	(기숙사 및 사택 )	S&I 운영센터 사택	
구분	전주 ( 8/12 ~ 8/18 )	금주 ( 8/19 ~ 8/25 )		비고
구 <u></u> 기숙사 /	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 9월, 12월 / 8월 월간회의 주관=> 관리소 - 기숙사 AB동 오우수 공동구 내부(밀폐) 누수 점검 [기계 시공사]: 10월 - 5동-8동 지하 주차장 훼손도장 작업: 9월초 - 25년 연간계획 예산 목록 검토 및 수립 [-8/16] - AB동 교체 보일러 정상운전 완료 [8/6] - AB동 기계실 난방 배관 밸브 고장 [8/6] - 원 안: 부식고착 가스켓(밸브교체)=> 밸브 및 자재비만, 긴급대응(인건비 제외) . 조 차: 밸브 교체 → 밸브 및 자재비만 긴급대응으로 묶음) - AB동 기계실 환탕배관용 펌프 각동 1대씩고장(8/6) ▶보일러운전 예비펌프로 대응 [8/6] . 원 인(작업범위): 환탕(노란색) 체크고장 ▶부식,이물에 취약한 메카니칼씰 피로에 의한 파손. 조 치: 파손 메카니칼씰 교체→수리업체(2인+자재)비용 긴급대응으로 묶음 [-8/7] - AB동 기계실 난방 환수 헤더 드레인 밸브 고장 (누수 7/23) [ -8/5] . 원 안: 부식 고착 밸브 나사산 조 차: 밸브 교체 → 밸브 및 자재비만 긴급대응으로 묶음 - 졸러펌프 막힘+ 소변기 누수+2-308 분배기+ 2-307 빨래 건조대=> 긴급보수 3인[8/8]	급주(8/19 ~ 8/25)  ■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택 집행 현황 공유 (분기): 9월, 12월 / 8월 월간회의 주관= - 기숙사 AB동 오우수 공동구 내부(밀폐) 누수 점검 [기계 시공사]: 10월 - 5동-8동 지하 주차장 훼손도장 작업: 9월초 - 8월 월말 서비스엔트리 금액 및 건수 변경: PO 105,457,500원 / 30건 - 사유: 사택 8-402외 2세대 씽크대 수리건 이월 => 청구 세금계산서 오 '25년 연간계획 예산 목록 검토 및 수립 [~8/23] - 기숙사동 보일러 3대 세관 일정 협의 [~8/23] / 한시비텍에서 일괄 세관 - 기숙사동 출차용 차단기 측면 도시가스 맨홀 침하 보수 10월초 진행 계획 - 7동 놀이터 놀이기구 관리소에서 보수후 도장가능 / 훼손 의자 방부목 부- 8동 407호 베란다 창고 단열작업 요청서 견적 작성 협의 [~8/19] - 8동 205호 작은방 걸레받이 설치일 협의 _ 입주세대 [~8/23] - 사택 101동 3-4라인 E/V 기계실 누수보수 10월초 진행 계획 [~8/30_점 - 어린이집 훼손 안전매트(쿠션매트) 추가 PR당사안 송부 [~8/23_검토중	는 가 내역서 상이(감액) (구 한신보일러) [~8/30_견적중] 분교체 시공사 확인중 면적중]	
		- 건축기계설비 제어시스템 LGE Becon 시스템으로 통합 검토 협의 [~8/1	[ב	