## **DESCRIPCION DE LA PRUEBA: Nº 52**

Sabiendo que un edificio de nueva construcción tiene las siguientes características:

Tipo edificio: destinado principalmente a viviendas.

Previsión de potencia: PT=99.000W

Tensión alimentación: 400 V

Factor de potencia: cosρ = 0,9

Temperatura ambiente de referencia: 25° C

Contadores parcialmente centralizados

Línea general de alimentación (LGA):

o Longitud: 18 m.

Conductor: Cobre (Tomar como conductividad  $\$90 = 44 \text{ m/}\Omega\text{mm}^2$ )

Conductores: CONDUCTORES UNIPOLARES BAJO TUBO SOBRE

PARED DE MADERA O MAMPOSTERÍA SEPARADOS DE LA PARED MENOS DE 0,3 VECES LA SECCION DEL DIAMTERO DEL TUBO

Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO

## Responder a las preguntas planteadas

Justificar los cálculos e indicar, si es necesario, la ITC-BT o Tabla utilizada

## Despreciar efectos de inductancia Utilizar el REBT y las Guías de aplicación

1. Para la LGA: Seleccione el tipo de conductor, marca con una X las elecciones. (Valoración 3 puntos: 1 punto correcta y -1 incorrecta)

Conductor	Marca una X
Unipolar	
Multipolar	

300/500V	
450/750V	
0,6/1KV	

Tipo de cable	Marca una X
ES07Z1-K	
DZ1-K	
RZ1-K	

2. Para la LGA: Calcular la sección mínima comercial por caída de tensión. (Valoración 5 puntos)

S = P \* L / Y \* e \* u =

3. Para la LGA: Calcular la sección mínima comercial por Intensidad máxima admisible (Valoración 5 puntos)

I = p / 1.73 \* 0.88 \* 400=

Sección comercial por Intensidad	mm ITC BT 19 TABLA 52 1 BIS
----------------------------------	-----------------------------

**4.** Para la LGA: Calcular la sección mínima comercial para el conductor del neutro. **(Valoración 2 puntos)** 

Sección comercial Neutro	mm ITC BT 14 TABLA 1
--------------------------	----------------------

5. Para la LGA: determinar el diámetro del tubo. (Valoración 2 puntos)		
Diámetro del Tubo	mm	
6. Indica el valor de los fusibles de la	Caja General de Protección. (Valoración 1 punto)	
Calibre de fusibles	A	
7 calcular el IGM correspondiente (Valoración 2 puntos)		
Calibre IGM	A	
Para la LGA: Indicar el número de conductores, fases y neutro con sus secciones. (Valoración 2 puntos)		
Solución (conductores)		
9. donde va la colocación y ubicación de los contadores?		
10. Caída de tensión real de la línea y caída porcentual de la línea.		
e= p * I /y * s * u =		
11. ¿necesita proyecto o memoria técnica?		
12. Necesita inspección Inicial?		