



4. CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS COMERCIALES, DE OFICINAS O DESTINADOS A UNA O VARIAS INDUSTRIAS

En general, la demanda de potencia determinará la carga a proveer en estos casos que no podrá ser nunca inferior a los siguientes valores.

■ 4.1 Edificios comerciales o de oficinas

Se calculará considerando un mínimo de **100 W** por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de **3.450 W** a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

■ 4.2 Edificios destinados a concentración de industrias

Se calculará considerando un mínimo de **125 W** por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de **10.350 W** a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.