

Tabla de tipo ITA de ascensores

Carga correspondiente a ascensores y montacargas

En la siguiente tabla se indican los valores típicos de las potencias de los operadores elevadores según especifica la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) ITA.

Tipo de operador elevador	Carga (Kg)	m ² de personas	Velocidad	Potencia
ITA-1	400	5	0,33 m/s	4,5 kW
ITA-2	400	5	1,00 m/s	7,5 kW
ITA-3	600	8	1,00 m/s	11,5 kW
ITA-4	600	8	1,60 m/s	18,5 kW
ITA-5	1.000	11	1,60 m/s	28,5 kW
ITA-6	1.000	11	2,50 m/s	46,5 kW

Tabla 4. Potencias de potencia para operadores elevadores.

Carga correspondiente a albañilería. Se puede estimar una potencia de:

	Incendiariedad	Pluviosidad
Albañilería del portal y otros espacios comunes	16 kg/m ²	8 kg/m ²
Albañilería de la caja de la escalera	7 kg/m ²	4 kg/m ²