

Cargas correspondientes a los garajes

■ 3.4 Carga correspondiente a los garajes

Se calculará considerando un mínimo de **10 W** por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de **20 W** para los de ventilación forzada, con un mínimo de **1.430 W** a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

Garaje con ventilación natural	10 W/m ² y planta
Garaje con ventilación forzada	20 W/m ² y planta
Mínimo: = 1.430 W a 230 V $C_s = 1$	

Cuando en aplicación de la **UNE-CEN-EN**² sea necesario un sistema de ventilación forzada para la evacuación de humos de incendio, se estudiará de forma específica la provisión de cargas de los garajes.

² Actualmente CEN-EN-18.

NOTA 1. Para garajes con infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos se aplicará la provisión del apartado 3.2 de la presente NF.