

## El alcance mínimo que debería traer cualquier póliza.

Una página para poner todas las propuestas en la misma mesa, incluida la de tu proveedor actual y la nuestra si algún día la pides. No trae precios ni marcas: trae lo que hay que exigir para que la comparación sea pareja. Te sirve igual con cualquier proveedor.

---

### 01 • Los tres mínimos

Cuando una póliza se abarata, casi siempre es porque recortó uno de estos tres renglones. Son justamente los que detectan la falla antes del paro.

#### 1 Termografía en tableros, programada

Es lo primero que se recorta para bajar el precio, y es lo único que ve una conexión calentándose semanas antes de que falle. A simple vista esa conexión no hace ruido, no huele y no se ve.

"Programada" es la palabra que importa: en calendario, no "si se requiere" ni "a solicitud del cliente". Una termografía que depende de que alguien la pida es una termografía que no se hace.

##### CÓMO VERIFICARLO

Que la propuesta diga cuántas termografías al año, sobre qué tableros y con qué equipo, y que las lecturas se entreguen con su imagen térmica. La cifra impresa en la propia imagen es auditable; una temperatura escrita a mano en un reporte, no.

## 2 Revisión y reapriete de conexiones

Las fallas eléctricas graves rara vez empiezan en un equipo caro. Empiezan en una conexión floja dentro de un tablero que nadie abrió. Abrir, inspeccionar y reapretar es trabajo poco vistoso, y por eso es el segundo renglón que desaparece de las pólizas recortadas.

### CÓMO VERIFICARLO

Que la propuesta liste qué tableros abre en cada intervención. "Mantenimiento preventivo general" sin esa lista significa que la decisión de qué se abre queda para después, y después casi siempre es ninguno.

## 3 Expediente fechado con lo observado

Cada visita debe dejar un documento con fecha: qué se observó, dónde está y qué tan urgente es. Ese papel es el que responde cuando alguien pregunta si la instalación estaba revisada, y es el que permite comparar la condición de la planta entre una visita y la siguiente.

Si está todo bien, también queda por escrito. Un reporte que solo aparece cuando hay que vender una reparación no es un expediente: es una cotización disfrazada.

### CÓMO VERIFICARLO

Pide el formato del reporte antes de firmar. Cualquier proveedor serio lo tiene y no le incomoda enseñarlo. Debe traer ubicación, observación, lectura y prioridad por hallazgo, no solo fotos.

## 02 • La comparación, en una hoja

Imprime esta tabla y marca casilla por casilla con cada propuesta enfrente. Lo que una propuesta no diga por escrito, cuenta como que no lo trae.

| REQUISITO                                                                            | PÓLIZA ACTUAL            | PROPUESTA A              | PROPUESTA B              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Termografía de tableros <b>programada</b> , con número de eventos al año por escrito | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| REQUISITO                                                                                          | PÓLIZA<br>ACTUAL         | PROPUESTA<br>A           | PROPUESTA<br>B           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lecturas de temperatura entregadas <b>con su imagen térmica</b> , no solo la cifra                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lista explícita de <b>qué tableros se abren</b> en cada intervención                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Revisión y <b>reapriete de conexiones</b> incluido, no como extra                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Subestación y transformadores dentro del alcance                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Expediente fechado</b> por visita: observación, ubicación y prioridad por hallazgo              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Registro también de <b>lo que está bien</b> , no solo de las fallas                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calendario de intervenciones definido <b>desde la firma</b>                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Informe ejecutivo que dirección pueda leer sin traductor técnico                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Termografía <b>aérea con dron</b> del arreglo completo, sin parar la planta · si hay sistema solar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Medición de strings y <b>curva IV</b> · si hay sistema solar                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reporte de <b>producción contra lo proyectado</b><br>· si hay sistema solar                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Señales de una póliza recortada

- **"Mantenimiento preventivo"** sin decir qué se mide, qué se abre ni qué se entrega. El alcance que no está escrito no existe.
- **Termografía "si se requiere"**, "a solicitud" o cotizada aparte. Es el renglón que detecta la falla antes del paro; si es opcional, la póliza protege al proveedor, no a la planta.
- **El "reporte" es la factura con fotos.** Sin lecturas, sin ubicaciones y sin prioridades no hay expediente: hay evidencia de que alguien vino.
- **Temperaturas sin imagen.** Si la cifra no viene impresa en la termografía, no hay forma de auditarla después.
- **Visitas a ciegas.** Ir a "revisar en general", sin instrumento y sin registro, encuentra lo que ya truena, no lo que va a tronar.

## 03 · Si tu planta tiene sistema solar, hay un renglón fiscal

No aplica a todas las plantas, pero donde aplica cambia la conversación con dirección y con el contador.

### 100%

#### Deducible en el ejercicio de la inversión

La maquinaria y equipo para generación con fuentes renovables se deduce al cien por ciento en un solo ejercicio, no a lo largo de la vida del activo.

---

Fuente neutral · Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 34, fracción XIII

### 5 años

#### De operación mínima para conservarlo

La misma fracción condiciona el beneficio a que el equipo se mantenga en operación durante un mínimo de cinco años posteriores al ejercicio de la deducción. Un sistema parado o produciendo de menos no es solo energía perdida: pone en riesgo un beneficio fiscal que ya se tomó.

**Por eso el mantenimiento no es un extra.** Es lo que sostiene la deducción durante los cinco años que la ley exige.

---

Fuente neutral · misma fracción, requisito de permanencia en operación

**Para qué te sirve esta hoja.** Con el mismo alcance enfrente, las propuestas se comparan por lo que incluyen y no por el número final de la última página. Nadie se acuerda de quién ahorró en la póliza; sí de quién firmó la que no traía termografía.

Úsala con quien quieras. Si un día quieres que el punto de partida sea un levantamiento de tu planta con las observaciones por escrito, también lo hacemos, y los números van al final, solo si los pides.

---

**Sobre este documento.** Es una guía de comparación, no una cotización ni una oferta. No incluye precios y no compromete alcances específicos: el alcance de una póliza concreta se define sobre la instalación real, después de conocerla.

ENNCO · Energy & Innovation Consulting · León, Guanajuato · [ennco.com.mx](http://ennco.com.mx)