



4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II
Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Parte de Trabajo

Referencia: PAR1105
Horas Empleadas: 3

Información General

Creado por: David Mendez Diaz
Fecha de creación: 26/05/2021
Obra: CC Rosa Center
Tipo: Avería

Empleados asignados

- DavidMendez Diaz

Material:

Fuente de alimentación 24v 150w

Trabajo realizado:

Avería tira led en escalera central de planta 1 a planta 2 Sustitución de fuente de alimentación comprobación de conmutación red grupo dando por encontrada en la avería en el grupo Cat de la azotea teniendo este el disyuntor de salida desarmado por lo que no llegaba tensión al cuadro general

Observaciones extra:

Se observa la falta de una fuente de alimentación ya que hay cuatro controladores led y dos de ellos a la misma fuente y los otros dos con su propia fuente y en el reguistro marca cómo que en su principio se montaron 4 y solo hay tres trabajo comprobado por servicio técnico carlos

Firma:

DNI: 45701876W