



4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II
Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Parte de Trabajo

Referencia: PAR949

Horas Empleadas: 8

Información General

Creado por: Eloy Oliva García

Fecha de creación: 22/07/2020

Obra: Chalet teide

Tipo: Avería

Empleados asignados

- EloyOliva García

Material:

2 diferenciales 1 dpn 2×10 36 mts cable 6 mm2 15 mts cable 2,5 mm2

Trabajo realizado:

Avería por salto de diferencial .cambiar líneas al negar líneas da aislamiento defectuoso

Observaciones extra:

Operarios eloy,Adrián y polaco