

4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Parte de Trabajo

Referencia: PAR200 Horas Empleadas: 1

Información General

Creado por: Ricardo Airam Santos Torres

Fecha de creación: 04/02/2019 Obra asignada: Lilia Arona

Tipo: Trabajo

Empleados asignados

• Zebensui Gil Pérez

Material:

1 diferencial legrand 2x40 30mA

Trabajo realizado:

Probar diferencial y circuitos en vivienda. La avería no es constante sino Le ha saltado 3 veces en un mes. El diferencial estaba dando fallo y se sustituyo pero ko se sabe si la avería está subsanada.