



## 4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II  
Arona, Santa Cruz de Tenerife.

## Parte de Trabajo

Referencia: PAR469

Horas Empleadas: 2

## Información General

Creado por: Eloy Oliva García

Fecha de creación: 12/04/2019

Obra asignada: [Lilia Arona](#)

Tipo: Trabajo

## Empleados asignados

- EloyOliva García
- Zebensui Gil Pérez

## Material:

1 pica de tierra 1 perrillo Ferrita

## Trabajo realizado:

Clavar pica tierra y conectar , echar ferrita pata ver si mejora la tierra ,la medición sigue dando 39 ohmios

## Observaciones extra:

Mandar a Millán para limpieza de aire acondicionado y volver a medir tierra para ver si a mejorado