

4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II Arona. Santa Cruz de Tenerife.

Parte de Trabajo

Referencia: PAR275 Horas Empleadas: 2

Información General

Creado por: Ricardo Airam Santos Torres

Fecha de creación: 18/02/2019 Obra asignada: Lilia Arona

Tipo: Trabajo

Empleados asignados

• EloyOliva García

Material:

1 diferencial 2×40 1 DPN 16 1 DPN 10

Trabajo realizado:

problema en diferencial que se le salta.cambiar automáticos a DPN para colocar otro diferencial