Automação & Cartoons













Controladores Lógicos Programáveis



Contexto histórico

PLC - CP



O problema da indústria

Problema: Grande dificuldade de mudar a lógica de controle dos painéis de comando a cada mudança na linha de montagem.

Implicações: Altos gastos de tempo
e dinheiro






Indústria automobilística Hydronic Division da GM



1968: A indústria era assim...









O desafio da General Motors

1968

- Facilidade de programação e reprogramação, linguagem de contatos;
- Possibilidade de manutenção e reparo, blocos de entradas e saídas modulares;
- Confiabilidade, para ser utilizado em ambiente industrial;
- Redução de tamanho;
- Custo competitivo.



1969: Bedford Associate


Modular Digital Controller (MODICON 084)



Richard E. Morley (1/12/1932 –17/10/2017)




O objetivo




Controlar máquinas ou processos por meio da **leitura** de sinais de entrada (como chaves ou sensores) e decidir, por meio de instruções pré-programadas, as ações a serem realizadas no **acionamento** de contatores, válvulas, motores demais cargas.



A ideia







Definição

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas):

"Equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais."





Definição

NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

"Um equipamento eletrônico que funciona digitalmente e que utiliza uma **memória programável** para o armazenamento interno de instruções para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, registro e controle de tempos, contadores e operações aritméticas para controlar, através de módulos de entrada/saída digitais (liga/desliga) ou analógicos (1-5 Vcc, 4-20 mA, etc), vários tipos de máquinas ou processos."



Definição

IEC (International Electrotechnical Commission)

"Sistema eletrônico operando digitalmente, projetado para uso em um ambiente industrial, que usa uma memória programável para a armazenagem interna de instruções orientadas para o usuário para implementar funções específicas, tais como lógica, sequencial, temporização, contagem e aritmética, para controlar, através de entradas e saídas digitais ou analógicas, vários tipos de máquinas ou processos. O controlador programável e seus periféricos associados são projetados para serem facilmente integráveis em um sistema de controle industrial e facilmente usados em todas suas funções previstas."





Tipos de CLP - Compacto

- Pouca capacidade de E/S
 - o máximo 16E / 16S
- Normalmente apenas um só módulo digital
- Baixo custo
- Reduzida capacidade de memória
 - Máximo 512 passos (steps)





Tipos de CLP - Compacto


- Sistemas de iluminação;
- Comandos de portas e cancelas;
- Sistemas de energia;
- Sistemas de refrigeração e ar condicionado;
- Sistemas de ventilação;
- Sistemas de transporte;
- Controle de silos e elevadores;
- Comando de bombas e compressores;
- Sistemas de alarme;
- Comando de semáforos;
- Sistemas de irrigação;
- Outras aplicações.





Tipos de CLP - Modulares

- Fonte de alimentação
- CPU Principal
- CPUs Auxiliares
- CPUs Dedicadas
- E/S Digitais e Analógicas
- E/S Especializados
- Módulos de Rede Local ou Remota






Modelos de CLPs













Fabricantes de CLP

Honeywell

















A marca CLP

- CLP é marca registrada da Rockwell Automation
 - PLC (Programmable Logic Controller)
 - Controlador Programável









- Grupo de trabalho da IEC para avaliar e padronizar o projeto de CLPs em vários aspectos:
 - o Hardware;
 - O Forma de instalação;
 - o Procedimento de testes;
 - O Documentação;
 - O Formas de programação e comunicação.




- IEC 61131-1: Informações gerais. Nomenclaturas e conceitos.
- IEC 61131-2: Requisitos de Equipamentos e Testes. Parte eletrônica e mecânica;
- IEC 61131-3: Linguagens de Programação. Linguagens e forma de execução de programas;
- IEC 61131-4: Diretrizes de usuário. Instalação, manutenção etc;



- IEC 61131-5: Comunicação. Funções de comunicações com outros equipamentos;
- IEC 61131-6: Reservada
- IEC 61131-7 Reservada para Lógica Fuzzy (Ferramenta Computacional)
- IEC 61131-8: Orientações para as formas de implementação das linguagens de programação.







Automação & Cartoons











