# Scénario 2 – Ambitieux : obligations légales + objectifs et recommandations 2027-2037

Nov 13, 2026 · @Sab

## Stratégie ambitieuse

La loi reste le plancher (scénario 1). On y ajoute les objectifs officiels déjà adoptés par la Ville, le Canton et la Confédération, appliqués au parc de la Ville, propriétaire à 100 %. **Gras = non contraignant** (objectif ou recommandation, sans sanction). Réaliste : pas de compensation carbone, PAC seulement si le réseau électrique le permet, Vieille-Ville au biogaz.

## Valeurs cibles par horizon

| Proxy | 1.1.2027 | 1.1.2032 | 1.1.2037 | Source |
|---|---|---|---|---|
| **IDC – déclencheur** | Loi : travaux > 650. **Rénover tout bâtiment > 450** | Loi : > 550. **Aucun > 450 sans projet engagé** | **> 450 restants = bâtiments protégés ou dérogations** | REn art. 14 ; PDE fiche 2.1 |
| **IDC après rénovation** | **≤ 230 MJ/m²·an** | **≤ 230** | **≤ 230** | PDE fiche 2.1 (cible 2050) |
| **Rythme** | **4 % du parc/an**, grands consommateurs d'abord (60 % de l'énergie) | **4 %/an** | **4 %/an** | PDE fiche 2.1 ; Stratégie climat Ville |
| **Vétusté** (critère interne, pas légal) | Stratus < 0,5 = urgent ; **toute rénovation de vétusté = rénovation énergétique complète** | idem | idem | Pratique Ville ; PDE fiche 2.1 |
| **Chauffage** | **0 fossile au remplacement** ; CAD sinon PAC | **Fin du fossile neuf (cible cantonale 2030) déjà appliquée** ; CAD 80 % renouvelable | **Plus de chaudière fossile hors exceptions** ; cap 100 % renouvelable 2050 | PDE fiches 2.2, 5.3 ; MoPEC 2025 |
| **$CO_2$ du parc** | Référence | **−60 %** | **≈ −74 %** (interp. vers neutralité 2050) | Stratégie climat Ville ; LCl art. 4 (bâtiments −82 % en 2040) |

| Proxy | 1.1.2027 | 1.1.2032 | 1.1.2037 | Source |
|---|---|---|---|---|
| $CO_2$ par m² à 230 MJ | 17 kg (mazout), 13 (gaz), ≈ 0 avec CAD/PAC | idem | idem | facteurs OFEV |
| **Énergie** | Référence | **−30 %** | en baisse | Stratégie climat Ville |
| **Solaire** | **PV × 5** visé | **× 5 atteint** | toutes toitures appropriées | Stratégie climat Ville |
| **Bas-carbone** | **Valeurs limites dès 2027** : rénovation ≤ 5, **visé 4** kg $CO_2$-éq/m²·an | idem | idem (loi : 2034) | RECMC ; Minergie-ECO |
| **Exemplarité** | — | — | **Vers zéro net 2040** (objectif fixé aux cantons) | LCl art. 10 |

## Références

- **Ville** : Stratégie climat – bâtiments (−30 % énergie, −60 % $CO_2$ en 2030) ; axe bâtiments (PV × 5) ; 100 % renouvelable 2050, pas de compensation (R-301) ; Plan directeur communal 2040 (CAD 2030/2040)
- **Canton** : Plan directeur de l'énergie 2020-2030 — fiche 2.1 rénovation, fiche 2.2 sortie du fossile, fiche 5.3 CAD ; bilan GES 2022 (−60 % 2030, −75 % 2040) ; RECMC
- **Confédération** : loi sur le climat, art. 4 et 10 (RS 814.310)
- **Recommandations** : MoPEC 2025 ; Minergie / MoPEC

## Limites

- Taux réel de rénovation à Genève < 1 %/an : passer à 4 % demande un budget nettement plus élevé, à chiffrer dans l'outil.
- Cibles $CO_2$ par rapport à 1990 (Ville : en pratique 2005) ; « interp. » = interpolation linéaire, absente des documents.
- À vérifier : transposition genevoise du MoPEC 2025 ; facteurs $CO_2$ du CAD SIG et de l'électricité ; bâtiments protégés du parc.