Scénario 1 – Tendanciel : chronologie des obligations légales 2027-2037

Stratégie conservatrice

Seul le droit adopté au 13.11.2026 s'applique. Deux durcissements structurent la période : le seuil IDC qui déclenche des travaux passe à **650 MJ/m²·an au 1.1.2027** puis à **550 MJ/m²·an au 1.1.2031** ; le bas-carbone devient obligatoire par étapes (2027, 2029, 2034). Rien de nouveau n'est programmé après 2034. CO_2 calculé avec les facteurs OFEV : **mazout 73,7 g/MJ, gaz 55,9 g/MJ**.

Valeurs contraignantes par horizon

Proxy	1.1.2027	1.1.2032 (+5 ans)	1.1.2037 (+10 ans)	Base légale	Étendue
IDC – travaux obligatoires (sous 36 mois, objectif < 450)	**> 650 MJ/m²·an**	**> 550 MJ/m²·an**	> 550 MJ/m²·an	Art. 14 al. 2 et 9 REn	Cantonal GE
équivalent CO_2 (mazout / gaz)	> 48 / > 36 kg/m²·an	> 41 / > 31 kg/m²·an	> 41 / > 31 kg/m²·an	—	—
IDC – audit + mesures (sous 12 mois ; dispense d'audit 450-550 si l'optimisation suffit)	> 450 MJ/m²·an	> 450 MJ/m²·an	> 450 MJ/m²·an	Art. 14 al. 1, 3-5, 8 REn ; 15C LEn	Cantonal GE
équivalent CO_2 (mazout / gaz)	> 33 / > 25 kg/m²·an	idem	idem	—	—
IDC – déclaration	Annuelle, avant le 30 juin (petits bâtiments < 5 preneurs : facultative)	Annuelle, petits bâtiments inclus (≈ 2028, à confirmer)	idem	Art. 15C al. 1 LEn ; 14A REn	Cantonal GE
Vétusté du chauffage	Remplacement, ou changement de brûleur sur une installation **≥ 20 ans** : renouvelable	idem	idem	Art. 13M, 13N REn	Cantonal GE

Proxy	1.1.2027	1.1.2032 (+5 ans)	1.1.2037 (+10 ans)	Base légale	Étendue
	prioritaire ; fossile seulement dès **5 kW** sur autorisation, avec condensation et **≥ 30 % de renouvelable**				
CO_2 / agent énergétique	Raccordement au CAD imposable en zone d'influence ; remplacement par chauffage électrique à résistance interdit	idem (CAD déployé sur la Ville d'ici 2030 puis 2040 selon le Plan directeur communal)	idem	Art. 22 et 15B LEn ; 13E REn	Cantonal GE
Taxe CO_2 (coût, pas une sanction)	**120 CHF/t** = 4,0 à 7,1 CHF/m²·an au mazout, 3,0 à 5,4 au gaz (IDC 450 à 800)	120 CHF/t	120 CHF/t	Loi sur le CO_2	Fédéral
Vétusté du bâti – enveloppe	Toute rénovation : SIA 380/1, 180, 382/1 éd. 2025 ; bâtiments > 3 000 m² (logement) ou > 2 000 m² (autres) : éléments opaques **20 % plus performants**	idem	idem	Art. 12D, 12E, 13B REn	Cantonal GE
Vétusté du bâti – bas-carbone	Bâtiments de l'État : concept bas-carbone **et** valeurs limites (projets sans crédit d'étude au 1.1.2027)	**Concept bas-carbone** pour toute construction ou rénovation importante (demandes déposées dès le 1.1.2029)	**Valeurs limites d'émissions grises** (demandes dès le 1.1.2034) : rénovation **≤ 5 kg CO_2-éq/m²·an** ; neuf ≤ 11,3 (habitat) ou ≤ 12,6 (autres)	Art. 117-118 LCI ; art. 3, 4, 8 et annexe RECMC (L 5 05.05)	Cantonal GE
Vétusté du bâti – toiture	Rénovation de toiture : photovoltaïque ; thermique si chauffage à	idem	idem	Art. 14A LEn ; 12N	Cantonal GE

Proxy	1.1.2027	1.1.2032 (+5 ans)	1.1.2037 (+10 ans)	Base légale	Étendue
	combustion et eau chaude > 21 kWh/m²·an (75,6 MJ)			REn	
Consommation – moyens	> 0,2 GWh/an d'électricité : PV à installer **d'ici le 31.12.2030**	Obligation échue	Échue	Art. 14A al. 3 LEn	Cantonal GE
Consommation – grands	> 5 GWh/an de chaleur ou > 0,5 GWh/an d'électricité : audit sous 1 an, mesures sous 2 ans	idem	idem	Art. 14 LEn ; 12O REn ; 9 LEne	Cantonal GE (cadre fédéral)
Taille / propriétaire	Neuf > 300 m² : solaire (fédéral, permanent depuis 1.1.2025 ; à Genève la règle cantonale s'applique) ; locatif : hausse ≤ baisse de charges + 10 CHF/pièce/mois, déplafonnement de la fourchette LDTR **2 773 à 3 724 CHF/pièce/an** (depuis 31.10.2025), exclu si subvention énergétique	idem	idem	Art. 45a LEne ; 15 et 15C al. 8 LEn ; 6 et 9 al. 6 LDTR	Fédéral / Cantonal GE
Sanction	Amende de 100 à 60 000 CHF + travaux aux frais du propriétaire	idem	idem	Art. 23 LEn	Cantonal GE

Repères CO_2

- Le chauffage représente 96 % des émissions du parc bâti de la Ville (Plan directeur communal Genève 2040) : le CO_2 d'un bâtiment dépend d'abord de son IDC et de son agent de chauffage.
- Exemple : 2 000 m² au mazout à 650 MJ/m²·an ≈ 96 t CO_2/an et ≈ 11 500 CHF/an de taxe CO_2.
- Canton 2022 : 1,76 Mt CO_2e d'émissions directes (−18 % depuis 1990). Objectifs non contraignants pour un propriétaire : −60 % en 2030, neutralité en 2050.

Limites

- Droit au 13.11.2026, sans révision en cours (MoPEC 2025, loi sur le CO_2). Aucun comptage de bâtiments (≈ 800 dans Quanthome, étape suivante).
- À vérifier : date d'entrée des petits bâtiments dans le régime IDC ; exemption genevoise de l'art. 45a al. 4 LEne. Vérifiés sur SILGeneve le 13.11.2026 : valeurs bas-carbone (RECMC), fourchette LDTR, exclusion du déplafonnement en cas de subvention, portée du plan directeur communal (art. 10 al. 8 LaLAT).
- CO_2 : IDC corrigé du climat et incluant l'eau chaude ; ± 10 % pour le gaz selon le pouvoir calorifique retenu.
- Détail des articles : `inventaire_reglementations_energie_GE_CH.xlsx`.