Legionellen Prävention

Kunde:	Technoform Glass Insulation GmbH	**Adresse:**	Matthäus-Merian-Straße 6 34253 Lohfelden
Ausführender Haustechniker:	Peter Götl	**Datum:**	2026-10-28
Kalenderwoche:	38	**Wochentag:**	Mittwoch

Legionellen Prävention:	
1. OG Damenumkleide Dusche (10 Minuten Wasser mit mind. 60 °C durchlaufen lassen):	durchgeführt
1. OG Damenumkleide HWB links (10 Minuten Wasser mit mind. 60 °C durchlaufen lassen):	durchgeführt



Unterschrift des ausführenden Haustechnikers
Peter Götl