



NOTAS	
1.	Las dimensiones mostradas están en metros excepto otra indicación.
2.	Las uniones entre barras deben ser soldadas con filete mínimo de 6 mm.
3.	Las barras de arranque deberán tener una longitud de anclaje de 1,50m, en el concreto de los escalones del azud.
4.	El traslapo entre barras debe ser mediante soldadura con filete mínimo de 7mm y una longitud del cordón de 0,10m. Se deben ejecutar dos pases de soldadura.
5.	Las dimensiones mostradas indican distancias entre bordes externos de los elementos señalados.
6.	Ver cartilla de despiece en hoja 2 de 2
MATERIALES	
1.	Soldadura AWS E80XX
2.	Refuerzo fy=420MPa
CONVENCIONES	
—	Barras #1"
—	Barras #3/4"
—	Gabaritos tipo 1
—	Gabaritos tipo 2
—	Contorno oquedad
●	Anclajes a la roca para soporte de gabarito