```
============================================================
 SIGE - REPORTE DEL ALGORITMO DE CONTROL HORARIO
============================================================
Capacidad de bateria: 100.0 kWh | SOC inicial: 50.0 %
Reparto supuesto: escuela 40%, bombeo 35%, alumbrado 25%.
Eficiencia de bateria asumida: 100%.

Hora 01 | Gen:   8.0 kW | Demanda base:   3.0 kW | Demanda efectiva:   3.0 kW | Balance:   +5.0 kW | SOC:  55.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 02 | Gen:  11.0 kW | Demanda base:   2.0 kW | Demanda efectiva:   2.0 kW | Balance:   +9.0 kW | SOC:  64.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 03 | Gen:   6.0 kW | Demanda base:   4.0 kW | Demanda efectiva:   4.0 kW | Balance:   +2.0 kW | SOC:  66.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 04 | Gen:  13.0 kW | Demanda base:   3.0 kW | Demanda efectiva:   3.0 kW | Balance:  +10.0 kW | SOC:  76.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 05 | Gen:   9.0 kW | Demanda base:   2.0 kW | Demanda efectiva:   2.0 kW | Balance:   +7.0 kW | SOC:  83.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 06 | Gen:   9.0 kW | Demanda base:   6.0 kW | Demanda efectiva:   6.0 kW | Balance:   +3.0 kW | SOC:  86.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 07 | Gen:  20.0 kW | Demanda base:   7.0 kW | Demanda efectiva:   7.0 kW | Balance:  +13.0 kW | SOC:  99.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 08 | Gen:  19.0 kW | Demanda base:   8.0 kW | Demanda efectiva:   8.0 kW | Balance:  +11.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 09 | Gen:  30.0 kW | Demanda base:   9.0 kW | Demanda efectiva:   9.0 kW | Balance:  +21.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 10 | Gen:  30.0 kW | Demanda base:   8.0 kW | Demanda efectiva:   8.0 kW | Balance:  +22.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 11 | Gen:  31.0 kW | Demanda base:  10.0 kW | Demanda efectiva:  10.0 kW | Balance:  +21.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 12 | Gen:  38.0 kW | Demanda base:   9.0 kW | Demanda efectiva:   9.0 kW | Balance:  +29.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 13 | Gen:  29.0 kW | Demanda base:   7.0 kW | Demanda efectiva:   7.0 kW | Balance:  +22.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 14 | Gen:  31.0 kW | Demanda base:   8.0 kW | Demanda efectiva:   8.0 kW | Balance:  +23.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 15 | Gen:  25.0 kW | Demanda base:   9.0 kW | Demanda efectiva:   9.0 kW | Balance:  +16.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 16 | Gen:  27.0 kW | Demanda base:  10.0 kW | Demanda efectiva:  10.0 kW | Balance:  +17.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 17 | Gen:  15.0 kW | Demanda base:   8.0 kW | Demanda efectiva:   8.0 kW | Balance:   +7.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
```

```
Hora 18 | Gen:  16.0 kW | Demanda base:  15.0 kW | Demanda efectiva:  15.0 kW | Balance:   +1.0 kW | SOC: 100.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 19 | Gen:  10.0 kW | Demanda base:  15.0 kW | Demanda efectiva:  15.0 kW | Balance:   -5.0 kW | SOC:  95.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 20 | Gen:   5.0 kW | Demanda base:  15.0 kW | Demanda efectiva:  15.0 kW | Balance:  -10.0 kW | SOC:  85.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 21 | Gen:  13.0 kW | Demanda base:  15.0 kW | Demanda efectiva:  15.0 kW | Balance:   -2.0 kW | SOC:  83.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 22 | Gen:   8.0 kW | Demanda base:   3.0 kW | Demanda efectiva:   3.0 kW | Balance:   +5.0 kW | SOC:  88.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 23 | Gen:  11.0 kW | Demanda base:   4.0 kW | Demanda efectiva:   4.0 kW | Balance:   +7.0 kW | SOC:  95.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh
Hora 24 | Gen:   6.0 kW | Demanda base:   2.0 kW | Demanda efectiva:   2.0 kW | Balance:   +4.0 kW | SOC:  99.00 % | Escuela: ACTIVA
| Bombeo: ACTIVO | Alumbrado: ACTIVO | Energia no servida: 0.00 kWh

====================== RESUMEN FINAL ========================
Generacion solar maxima: 25.0 kW.
Generacion eolica maxima: 15.0 kW.
Generacion hibrida maxima: 38.0 kW.
Demanda base maxima: 15.0 kW.
Demanda efectiva maxima: 15.0 kW.
SOC final: 99.00 %
SOC minimo durante el ciclo: 55.00 %
Energia total no suministrada: 0.00 kWh
Horas con superavit/equilibrio: [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24]
Horas con deficit: [19 20 21]
Horas con alumbrado suspendido: zeros(1,0)
Horas con bombeo suspendido: zeros(1,0)
============================================================
>>
```