

CONDICIONES

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de agua ALTO | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| Nivel de agua BAJO | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Temperatura ALTA | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N |
| Temperatura BAJA | N | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
| pH ALTO | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N |
| pH BAJO | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y |

ACCIONES

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encender Bomba de entrada de Agua | | | | | X | X | X | X |
| Apagar Bomba de entrada de Agua | X | X | X | X | | | | |
| Encender Bomba de salida de Agua | X | X | X | X | | | | |
| Apagar Bomba de salida de Agua | | | | | X | X | X | X |
| Encender Calefactor | | | X | X | | | X | X |
| Apagar Calefactor | X | X | | | X | X | | |
| Encender Bomba de CO2 | X | | X | | X | | X | |
| Apagar Bomba de CO2 | | X | | X | | X | | X |