| CONDICIONES | Nivel de agua ALTO | Υ | Υ | Υ | Υ | N | N | N | N |
|-------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nivel de agua BAJO | N | Ν | Ν | Ν | Υ | Υ | Υ | Υ |
| | Temperatura ALTA | Υ | Υ | Ν | Ν | Υ | Υ | N | Ν |
| | Temperatura BAJA | N | Ν | Υ | Υ | Ν | N | Υ | Υ |
| | pH ALTO | Υ | Ν | Υ | Ν | Υ | N | Υ | Ν |
| | рН ВАЈО | N | Υ | Ν | Υ | Ν | Υ | N | Υ |
| ACCIONES | Encender Bomba de entrada de Agua | | | | | Χ | Χ | Χ | Χ |
| | Apagar Bomba de entrada de Agua | Χ | Χ | Χ | Χ | | | | |
| | Encender Bomba de salida de Agua | Χ | Χ | Χ | Χ | | | | |
| | Apagar Bomba de salida de Agua | | | | | Χ | Χ | Χ | Χ |
| | Encender Calefactor | | | Χ | Χ | | | Χ | Χ |
| | Apagar Calefactor | Χ | Χ | | | Χ | Χ | | |
| | Encender Bomba de CO2 | Χ | | Χ | | Χ | | Χ | |
| | Apagar Bomba de CO2 | | Χ | | Χ | | Х | | Χ |