| CONDICIONES | Nivel de agua ALTO                | Υ | Υ | Υ | Υ | N | N | N | N |
|-------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|             | Nivel de agua BAJO                | N | N | Ν | Ν | Υ | Υ | Υ | Υ |
|             | Temperatura ALTA                  | Υ | Υ | Ν | Ν | Υ | Υ | N | Ν |
|             | Temperatura BAJA                  | Ν | Ν | Υ | Υ | Ν | N | Υ | Υ |
|             | pH ALTO                           | Υ | Ν | Υ | Ν | Υ | N | Υ | Ν |
|             | pH BAJO                           | Ν | Υ | Ν | Υ | Ν | Υ | N | Υ |
| ACCIONES    | Encender Bomba de entrada de Agua |   |   |   |   | Χ | Χ | Х | Χ |
|             | Apagar Bomba de entrada de Agua   | Χ | Χ | Χ | Χ |   |   |   |   |
|             | Encender Bomba de salida de Agua  | Χ | Χ | Χ | Χ |   |   |   |   |
|             | Apagar Bomba de salida de Agua    |   |   |   |   | Χ | Х | Χ | Χ |
|             | Encender Calefactor               |   |   | Χ | Χ |   |   | Х | Χ |
|             | Apagar Calefactor                 | Χ | Χ |   |   | Χ | Χ |   |   |
|             | Encender Bomba de CO2             | Χ |   | Χ |   | Χ |   | Χ |   |
|             | Apagar Bomba de CO2               |   | Χ |   | Χ |   | Х |   | Χ |