ATTOMORDA

JSP ELÉTRICA INDUSTRIAL & SOLAR

CNPJ 41.280.764/0001-65

Rua Indalécio Costa, 890 - Barra Funda - Tietê/SP - CEP 18532-122

(15) 99670-2036 • (15) 99802-5861
atendimento@eletricasaroba.com
www.eletricasaroba.com.br
Resp.: Juliano Saroba Pereira

RELATÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO OS: 050351 02/09/2025

[01] DADOS DO CLIENTE

| NOME | Sergi Yoshio Fujiwara | |
|----------|--|--|
| CPF/CNPJ | 07714278898 | |
| TELEFONE | (15) 99775-4571 | |
| E-MAIL | sfujivara@uol.com.br | |
| ENDEREÇO | nº 458, Escritório, Bairro: Centro, Capão Bonito, SP, CEP: 18300-060 | |

[02] SERVIÇOS EXECUTADOS

| SERVIÇO | HORAS | VL./H | TOTAL |
|---------------|-------|------------|------------|
| Manutenção em | 3.58 | R\$ 180.00 | R\$ 644.38 |
| Geradores | | | |
| Estácionários | | | |

[04] EQUIPAMENTO

| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | Nº SÉRIE |
|---------------|---------|----------------|-----------|
| Grupo Gerador | MWM/WEG | BTA225- MI -09 | 57796-597 |
| ACESSÓRIOS | NT | | |

[05] TÉCNICO & DIAGNÓSTICO

TÉCNICO JULIANO

PROBLEMA

Não está gerando

SERVIÇO

Realizado teste de funcionamento.

Detectado tensão residual baixa 10V.

Injetado corrente continua na bobina de campo, o que restabeleceu a tensão residual em 22,5V

[06] RESUMO FINANCEIRO

| TOTAL SERVIÇOS | R\$ 644.38 |
|----------------|------------|
| TOTAL PRODUTOS | R\$ 0.00 |
| DESLOCAMENTO | R\$ 219.00 |
| VALOR TOTAL | R\$ 863.38 |

| DADOS PARA TRANSFERÊNCIA | | |
|--------------------------|--------------------|--|
| INSTITUIÇÃO | 403 - CORA SCFI | |
| AGÊNCIA | 0001 | |
| CONTA | 4633457-0 | |
| TITULAR | Saroba Solar | |
| CNPJ | 41.280.764/0001-65 | |
| PIX | 41.280.764/0001-65 | |

| Assinatura do Técnico | Assinatura do Cliente |
|-----------------------|-----------------------|